

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Пожарная сигнализация							
1.	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ЗАО НВП "Болид", г. Королев, МО	"Сигнал-20П SMD"			к-т	3		
2.	Источник питания резервированный	"Скаит 1200 ИТ"			шт	2		
3.	Аккумуляторная батарея 12 В, 12 А/час	—			шт	2		
4.	Исполнительный релейный блок ЗАО НВП "Болид", г. Королев, МО	"С 2000 - СП 1" усл. 01			шт	7		
5.	Защитно-коммутиционное устройство ПО "Бастисон", г. Ростов-на-Дону	"ЗКУ-8" Аюкс			шт	2		
6.	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный	ИП 212-52 М (ИПДЛ - 52 М)			к-т	18		Монтируется 16 шт
ООО ИВС "Сигналоспецавтоматика", г. Одинск								

Изм.	Кол-во	Лист	№ док	Подп.	Дат	ИО. 4958. 000 - ПС. С		
ИЗВР	01	01	01	01	01	фгуп "ГНЦ РФ-ФЭИ"		
ИЗВР	01	01	01	01	01	Реконструкция сис-темы АПС в здании 38 (от-1).		
ИЗВР	01	01	01	01	01	Заказная спецификация.		
ИЗВР	01	01	01	01	01	фгуп "ГНЦ РФ-ФЭИ" ОКБ ПБ		

Конурова