

ПРОТОКОЛ № 04-40/14-3

рассмотрения заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме «Право заключения договора на поставку уровнемера «VEGAPULS 63» (или эквивалент)»

Санкт-Петербург

23.12.2014

1. Сведения о закупке:

Заказчик:	АО «АТОМПРОЕКТ» 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82
Предмет запроса цен:	Право заключения договора на поставку уровнемера «VEGAPULS 63» (или эквивалент) (04-40/14; 5666/45)
Дата публикации закупки:	10.11.2014
Оператор электронной торговой площадки:	ООО «Аукционный Конкурсный Дом», www.a-k-d.ru
Номер запроса цен на ЭТП:	Z035196
Номер запроса цен на сайте zakupki.gov.ru:	31401677993
Номер запроса цен на сайте Госкорпорации «Росатом»:	141110/0523/492
Начальная (максимальная) цена договора, руб.:	4 381 845,07 с учётом НДС
Сведения об объёме товаров (работ, услуг):	Состав и объём товара указан в Технической части (Том 2 Документации)
Сведения о сроке исполнения договора:	В течение 10 недель с даты заключения договора

2. Состав закупочной комиссии по **основной** деятельности (далее – Единая комиссия).

Кворум для проведения заседания имеется. Заседание комиссии проводится в режиме видеоконференции.

3. До окончания указанного в извещении срока подачи заявок на участие в запросе цен 17.11.2014, 09:00 поступили **2 заявки:**

№ п/п	Наименование участника, ИНН	Место нахождения	Предлагаемая цена договора указанная на ЭТП, руб.		Предлагаемая цена договора указанная в заявке, руб.	Сведения об объёме товаров (работ, услуг)	Сведения о сроке исполнения договора
			с учетом НДС	без НДС			
1.	ООО ТД «СПЕЦПОСТАВКА» ИНН 7721796409	109542, г. Москва, Рязанский пр., д. 86/1, стр. 3, пом. 419	4 279 000,22	3 626 271,37	4 279 000,22 включая НДС	В соответствии с техническим предложением участника	В соответствии с заявкой участника
2.	ООО «Гидрокомплект» ИНН 6671383137	620144, Свердловская обл., Екатеринбург, ул. Уктусская, д. 10, оф. 8	3 947 808,00	3 345 600,00	3 947 808,00 включая НДС	В соответствии с техническим предложением участника	В течение 10 недель с даты заключения договора

4. Комиссия рассматривает заявки повторно на основании заключения Центрального арбитражного комитета Госкорпорации «Росатом» № 363/цак от 09.12.2014 (дата публикации 17.12.2014) по жалобе **ООО «Гидрокомплект».**

5. Единая комиссия рассмотрела заявки, поступившие на участие в запросе цен, на соответствие требованиям, установленным в документации запроса цен, и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

Решение комиссии	
- допустить к участию в запросе цен ООО ТД «СПЕЦПОСТАВКА».	
- отклонить заявки на участие в запросе цен от следующих участников:	

Наименование участника процедуры закупки	Причина отклонения
ООО «Гидрокомплект»	Не соответствие требованиям документации, а именно: Несоответствие технического предложения участника (Форма № 5 Заявки) требованиям технического задания (Том 2 «Техническая часть» Документации по запросу цен)

	<p>(п. 4.3.9а Документации).</p> <p>По результатам рассмотрения технического предложения, было установлено, что участник предлагает к поставке уровнемеры с фланцевым соединением (приложение № 1 к Техническому предложению ООО «Гидрокомплект») (подпись к графическому оформлению приложения: «GUIDEPULS 63/64 flange Type») и рупорной антенной, что не эквивалентно запрашиваемому конструктивному исполнению подсоединения уровнемера к изделиям.</p> <p>Размеры, приведённые в table 1 приложения №1 Технического предложения участника, не соответствуют заданным на рис. 1 приложения 1 Технического задания (Том 2 «Техническая часть» Документации по запросу цен), а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> — размеры фланца 165 мм предлагаемого уровнемера (приложение №1 к Техническому предложению (Форма № 5 Заявки)) превышают размеры накидной гайки 92 мм, приведённые на рис. 1 приложения 1 к Техническому заданию (Том 2 «Техническая часть» Документации по запросу цен); — тип подсоединения предлагаемого уровнемера к штуцеру фланцевое (подпись к графическому оформлению приложения: «GUIDEPULS 63/64 flange Type») (приложение №1 к Техническому предложению (Форма № 5 Заявки)), а по рис. 1 приведённому в приложении 1 к Техническому заданию (Том 2 «Техническая часть» Документации по запросу цен) требовалось присоединение уровнемера с помощью накидной гайки. — минимальные размеры антенны согласно таблицы 1 («table 1») приложения № 1 к техническому предложению - высота 75 мм, а по рис. 1 приложения 1 к Техническому заданию (Том 2 «Техническая часть» Документации по запросу цен) высота антенны – 15,4 мм; — по рисунку № 2 приведённому в приложении 1 к Техническому заданию (Том 2 «Техническая часть» Документации по запросу цен) были установлены параметры приварного штуцера, в заявке участника и представленном техническом предложении участника (Форма № 5 Заявки) параметры предлагаемого приварного штуцера не указаны. 	
--	--	--

6. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом», в связи с **допуском одной заявки**, настоящий запрос цен признаётся несостоявшимся.
7. Рекомендовать Заказчику провести преддоговорные переговоры о снижении цены заявки **ООО ТД «СПЕЦПОСТАВКА»**.
8. Сведения об объеме, цене, сроке исполнения договора, **который может быть заключен** по итогам настоящего запроса цен:
 - состав и объем товара (работ, услуг): в соответствии с Приложением к настоящему протоколу.
 - цена договора: в соответствии с результатами преддоговорных переговоров, но не выше **4 279 000,22 руб.,** в.ч. НДС.
 - срок исполнения договора: В течение 10 недель с даты заключения договора.
9. Подписи:

Секретарь комиссии

А.Ю. Антонова

Предлагаемый товар (указывается наименование требуемого товара или эквивалента в случае поставки эквивалента)	Заказной код	Ед. изм.	Кол- во
Уровнемер VEGAPULS 63 (Германия, VEGA)		шт	21
Приварной штуцер под накидную гайку DN 50 (Германия, VEGA)		шт	21
Модуль индикации и настройки PLISCOM (Германия, VEGA)		шт	1