

Протокол заседания конкурсной комиссии
Запрос на уточнение заявок № R027478-2
к открытому запросу предложений в электронной форме

«21» июля 2015 г.

Уточнение заявок производится: к открытому запросу предложений в электронной форме на право заключения договора «выполнение работ по замене лифта № 9 (рег.№ 126094) здания Госкорпорации «Росатом» по адресу: г. Москва, Старомонетный пер., д. 26».

Предмет открытого запроса предложений: «выполнение работ по замене лифта №9 (рег.№ 126094) здания Госкорпорации «Росатом» по адресу: г. Москва, Старомонетный пер., д. 26».

Размещение открытого запроса предложений (размещение извещения, дата, номер):

- официальный сайт Российской Федерации: <http://zakupki.gov.ru> от 06.07.2015 г. № 31502540649;
- официальный сайт Госкорпорации «Росатом»: <http://www.zakupki.rosatom.ru> от 06.07.2015 г. № 150706/0486/078;
- электронная торговая площадка «Аук. Конк. Дом»: <http://www.a-k-d.ru> от 06.07.2015 г. № R027478.

1. По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений на отборочной стадии закупочной комиссией приняты следующие решения:

1.1. В соответствии с п. 14.8.4. Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Госкорпорации «Росатом», утвержденного наблюдательным советом от 07.02.2012 г. № 37 (в его действующей редакции) и п. 7.5.3., Части 2 Закупочной документации направить запрос об уточнении заявки на участие в закупке, а именно:

Направить участнику открытого запроса предложений ООО "Инкор Системы" (ИНН 7726642931, юридический адрес: 117252, г. Москва, ул.Днепропетровская, д.4Б; почтовый адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 129, корп. 2, офис 206) запрос:

а) в представленных документах в составе заявки на участие в закупке отсутствуют сведения, необходимые для определения соответствия:

- заявки на участие в закупке требованиям закупочной документации в отношении характеристик предлагаемых товаров, работ, услуг и договорных условий, расчета цены договора, а именно:

Для участия в запросе предложений Вы прислали заявку на участие № 287 от 16 июля 2015г.

В техническом предложении, являющемся приложением к Вашей заявке, Вы предлагаете установить в здании ГК «Росатом» по адресу: г. Москва, Старомонетный пер. д.26 лифтовое оборудование: Ge№2 PREMIER производства ОТИС, Санкт-Петербург (Россия).

Пунктами 3.1.2; 3.2.1. и 8.1. Технического задания к закупочной документации предусмотрено, что предлагаемое лифтовое оборудование должно быть совместимо:

- с системой групповой работы лифта № 10 (тип лифта KONE PT 08/10-19 MiniSpace , зав. № 42009407;V-1,0м/с; г/п-630 кг.);
- с системой мониторинга E- Link 5.1. фирмы KONE;
- с системой аварийного питания EVD фирмы KONE.

По имеющейся у нас информации от фирмы «KONE Corporation» (исх. №307-07 от 20.07.2015 г.), система управления групповой работы лифтов KONE не позволяет

объединять в одну группу лифты других производителей, так же как и система мониторинга E- Link 5.1 не построена для универсального применения с лифтовым оборудованием сторонних производителей.

В связи с этим прошу Вас:

3. Дать разъяснение, какое оборудование будет использоваться для:

– подключения лифтов № 9, №10 (KONE-MiniSpace; завод. № 42009407 V-1,0м/с; г/п-630 кг.) и № 21 (KONE - PW06/10-19; завод. № H301418; V-1,0м/с; г/п-480 кг.) к системе мониторинга E- Link 5.1, установленной в здании ГК № 1 по адресу Б. Ордынка, д.24;

– монтажа систем аварийного питания EBD на предлагаемый лифт № 9, а также на существующие №10 (KONE-MiniSpace зав. № 42009407; V-1,0м/с; г/п-630 кг.) и № 21 (KONE - PW06/10-19; зав.№ H301418; V-1,0м/с; г/п-480 кг.).

4. Представить техническое заключение, с подтверждением фирм производителей лифтового оборудования, как существующего лифта № 10 (KONE-MiniSpace завод. № 42009407;V-1,0м/с; г/п-630 кг.) и системы мониторинга E-Link 5.1, так и предлагаемого Вами лифтового оборудования GE №2 PREMIER производства ОТИС, о возможности выполнения требований Технического задания к закупочной документации.

6. Установить дату окончания приема уточнений, указанных в пунктах 1 настоящего Протокола:

- до 09-00 часов (время московское) «28» июля 2015 года.

7. Ответ необходимо оформить на официальном бланке организации с печатью и подписью руководителя организации и направить через ЭТП до 09-00 (время московское) 28.07.2015 года.

8. Ответ прошу продублировать и направить на электронную почту: DMVasin@domatom.ru и www.info@domatom.ru.

9. Запрос на уточнение заявок разместить на официальных сайтах и скан-копии направить по факсу и /или электронной почте, указанной в анкете участника.

При принятии решения о допуске Участника запроса предложений, учесть полученные документы в соответствии с настоящим Запросом, подписанные только электронной цифровой подписью.

Секретарь конкурсной комиссии:

Вишнякова М.В. Старший специалист

