

ПРОТОКОЛ № R027532-1

заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии по открытому запросу предложений на право заключения договора на поставку затворов щитовых и оборудования механической очистки сточных вод

г. Десногорск

«27» августа 2015 г.

Открытый запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37)(далее – ЕОСЗ) в его действующей редакции, с использованием функционала ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» согласно регламенту ее работы.

Информация о закупке:

Заказчик: Открытое акционерное общество "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях"

Организатор запроса предложений: Смоленская АЭС

Предмет запроса предложений: право заключения договора на поставку затворов щитовых и оборудования механической очистки сточных вод

Предмет договора: Затворы щитовые и оборудование механической очистки сточных вод

Начальная (максимальная) цена договора:

18 375 586 (Восемнадцать миллионов триста семьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей 62 копейки, включая НДС.

15 572 531 (Пятнадцать миллионов пятьсот семьдесят две тысячи пятьсот тридцать один) рубль 03 копейки, без НДС.

Срок поставки: с 01.12.2015 по 25.12.2015.

Состав и объем товара:

в соответствии с Томом 2 закупочной документации.

Срок заключения договора: в течение 20 (двадцати) дней, но не ранее чем через 10 (десять) дней после размещения на официальном сайте и на ЭТП протокола подведения итогов закупки.

Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме и документация по проведению запроса предложений опубликованы «15» июля 2015 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов <http://www.zakupki.gov.ru/>, закупка 31502569915, на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации

«Росатом» <http://zakupki.rosatom.ru/>, закупка №150715/0641/452, на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом», закупка №R027532, ГПЗ 6963/344.

Заседание закупочной комиссии проводится в 14:30:00 (время московское) «27» августа 2015 года, по адресу: САЭС, Административно-бытовой корпус, зал заседаний.

Заседание проводится в присутствии 6 членов закупочной комиссии. Кворум имеется.

1. Согласно протоколу открытия доступа от «31» июля 2015 года № R 027532 были поданы заявки на участие в запросе предложений следующими участниками запроса предложений:

№ Предложения	Участник запроса предложений	ИНН, адрес участника запроса предложений	Условия исполнения договора, указанные в Предложении
60295082	ООО «НафтаЭКО инжиниринговая компания»	ИНН 3662189843, 394019, Россия, Воронежская область, Воронеж, пр-т Труда, 111	<p>Цена заявки: 16 349 974 (Шестнадцать миллионов триста сорок девять тысяч девятьсот семьдесят четыре) рубля 43 копейки, включая НДС 13 855 910 (Тринадцать миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот десять) рублей 53 копейки без учета НДС</p> <p>Условия исполнения договора: в соответствии с требованиями закупочной документации</p>
60296439	ООО «Экомил»	ИНН 7714842206, 127083, Россия, Москва, Верхняя Масловка, 20, стр. 2	<p>Цена заявки: 18 375 000 (Восемнадцать миллионов триста семьдесят пять тысяч) рублей 01 копейка, включая НДС 15 572 033 (Пятнадцать миллионов пятьсот семьдесят две тысячи тридцать три) рубля 91 копейка без учета НДС</p> <p>Условия исполнения договора: в соответствии с требованиями закупочной документации</p>

60297095	ООО «РусЭнерджи Групп»	ИНН 7713779520, 127238, Россия, Москва, Локомотивный проезд, д.21, стр.5	Цена заявки: 18 240 000 (Восемнадцать миллионов двести сорок тысяч) рублей 12 копеек, включая НДС 15 457 627 (Пятнадцать миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 22 копейки без учета НДС Условия исполнения договора: в соответствии с требованиями закупочной документации
60297114	ООО НПФ «ЭТЕК ЛТД»	ИНН 4004001556, 249844, Россия, Калужская область, п. Полотняный Завод, ул. Слободка, д. 115 Б	Цена заявки: 16 502 028 (Шестнадцать миллионов пятьсот две тысячи двадцать восемь) рублей 01 копейка, включая НДС 13 984 769 (Тринадцать миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят девять) рублей 50 копеек без учета НДС. Условия исполнения договора: в соответствии с требованиями закупочной документации
60297160	ООО «Аквалел сервис»	ИНН 6025021620, 182115, Россия, Псковская область, г. Великие Луки, Вокзальная, д.22, корп.2	Цена заявки: 14 256 179 (Четырнадцать миллионов двести пятьдесят шесть тысяч сто семьдесят девять) рублей 71 копейка, НДС не облагается. Условия исполнения договора: в соответствии с требованиями закупочной документации

2. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений на отборочной стадии закупочной комиссией были приняты следующие решения:

2.1. В соответствии с пунктом 14.8.4 ЕОСЗ и пунктом 7.5 Части 2 документации по запросу предложений направить запросы по уточнению заявок на участие в запросе предложений следующим участникам процедуры закупки:

2.1.1. ООО «НафтаЭКО инжиниринговая компания»

• запрос о разъяснении положений заявки на участие в запросе предложений:

- в форме 3 «Технического предложения» не подтверждено выполнение требования о представлении в комплекте товаросопроводительной документации паспорта на каждую единицу продукции;

2.1.2. ООО «Экомил»

• запрос о разъяснении положений заявки на участие в запросе предложений:

- в форме 3 «Технического предложения» имеются несоответствия между техническими характеристиками предлагаемого оборудования и маркой по позициям 5, 20 (высота рамы, указанная в характеристиках не соответствует обозначению затвора, указанному в марке);

- по поз. 1-20, 22-24 формы 3 «Техническое предложение» требуется уточнить материал (указана коррозионная сталь, требуется - коррозионностойкая сталь);

- по поз. 1-20 формы 3 «Техническое предложение» не подтверждено выполнение следующих требований: «Протечки недопустимы. По периметру щит должен быть окантован устойчивым к воздействию агрессивных сред (сточных вод) уплотнителем, который обеспечивает водонепроницаемость конструкции в закрытом состоянии. Плотное прижатие уплотнителя в закрытом состоянии щита должно обеспечиваться полимерными клиньями, попарно расположенными на щите и раме. Материал изготовления клиньев должен исключать «прикипание» клиньев друг к другу вследствие длительного пребывания затвора в закрытом состоянии. Направление среды одностороннее»;

• запрос о предоставлении представленных не в полном объеме документов (для целей оценки), а именно:

- документов, подтверждающих опыт участника по договорам №247/СМ/136/14 от 28.02.2014; №9/1200/136/14/1 от 15.01.2014, указанным в справке об опыте (Товарные накладные (ТОРГ-12), акты приемки - передачи);

2.1.3. ООО «РусЭнерджи Групп»

• запрос об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, предоставленных в составе заявки на участие в запросе предложений и направлении организатору запроса предложений исправленных документов

-представить откорректированную форму 4 «Сводная таблица стоимости» после устранения арифметических ошибок;

• *запрос о разьяснении положений заявки на участие в запросе предложений*

- в форме 3 «Технического предложения» имеются несоответствия между техническими характеристиками предлагаемого оборудования и маркой по позициям 5, 20 (высота рамы, указанная в характеристиках не соответствует обозначению затвора, указанному в марке);

- по поз. 1-20, 22-24 формы 3 «Техническое предложение» требуется уточнить материал (указана коррозионная сталь, требуется - коррозионностойкая сталь);

- по поз. 1-20 формы 3 «Техническое предложение» не подтверждено выполнение следующих требований: «Протечки недопустимы. По периметру щит должен быть окантован устойчивым к воздействию агрессивных сред (сточных вод) уплотнителем, который обеспечивает водонепроницаемость конструкции в закрытом состоянии. Плотное прижатие уплотнителя в закрытом состоянии щита должно обеспечиваться полимерными клиньями, попарно расположенными на щите и раме. Материал изготовления клиньев должен исключать «прикипание» клиньев друг к другу вследствие длительного пребывания затвора в закрытом состоянии. Направление среды одностороннее»;

• *запрос о предоставлении представленных не в полном объеме документов (для целей оценки), а именно:*

- документов, подтверждающих опыт участника по договорам, указанным в справке об опыте, копии договоров по п. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 22, 24, Товарные накладные (ТОРГ-12), акты приема передачи оборудования и т.д.;

2.1.4. ООО НПФ «ЭТЕК ЛТД»

• *запрос о разьяснении положений заявки на участие в запросе предложений*

- по поз. 5 указана высота рамы 1500 мм в соответствии с Техническим заданием, без учета внесенных изменений от 23.07.2015 года, уточнить возможность изготовления рамы высотой 1150 мм

- по поз. 20 указана высота рамы 2005 мм, в соответствии с Техническим заданием, без учета внесенных изменений от 23.07.2015, уточнить возможность изготовления рамы 2050 мм;

- по поз. 2, 7, 20 уточнить ширину рамы и высоту щита, указанные в характеристиках, не соответствуют обозначению затвора, указанному в марке.

- по поз. 5, 6 уточнить ширину рамы, указанная в характеристиках, не соответствует обозначению затвора, указанному в марке.

- по поз. 1-20 формы 3 «Техническое предложение» не подтверждено выполнение следующих требований: «Протечки недопустимы. По периметру щит должен быть окантован устойчивым к воздействию агрессивных сред (сточных вод) уплотнителем, который обеспечивает водонепроницаемость конструкции в закрытом состоянии. Плотное прижатие уплотнителя в закрытом состоянии щита должно обеспечиваться полимерными клиньями, попарно расположенными на щите и раме. Материал изготовления клиньев должен исключать «прикипание» клиньев друг к другу вследствие длительного пребывания затвора в закрытом состоянии. Направление среды одностороннее»;

- не подтверждено выполнение требования о представлении в комплекте товаросопроводительной документации для поз. 20,22-24 спецификации руководство по эксплуатации шкафа управления;

• **запрос о предоставлении представленных не в полном объеме документов (для целей оценки), а именно:**

- документов, подтверждающих опыт участника по договорам, указанным в справке об опыте (копии договоров, ТОРГ-12, акты -приема-передачи);

2.1.5. ООО «Аквалсервис»

• **запрос о разъяснении положений заявки на участие в запросе предложений**

- по всем позициям формы 3 «Техническое предложение» указать нормативную документацию изготовителя.

Результаты голосования членов закупочной комиссии:

«за» - 6 голоса/-ов;


«против» - 0 голоса/-ов;


«воздержался» - 0 голоса/-ов.

Протокол подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов <http://www.zakupki.gov.ru/>, на официальном сайте ГК «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru и на официальной ЭТП.

Протокол подлежит хранению в течение трех лет от даты заключения договора.


Подписи:

Заместитель директора по экономике и финансам С.К.Воронин
Председатель ЗК: _____ 

Первый заместитель главного инженера по эксплуатации А.Ю. Мещеряков
Зам. председателя ЗК _____ 


Члены ЗК:

И.о. заместителя директора по общим вопросам Л.И. Искандарян _____ 


Зам. директора по капитальному строительству - начальник УКС С.А. Громов _____ 

Зам. главного инженера по модернизации Н.А. Морозов _____ 


Начальник ОЭБ Н.В. Мамяченков _____ 


Начальник УЗ Е.А. Харитонова _____ 


Зам начальника УЗ О.Л. Толкунова _____ 

Начальник ЮО С.В. Зорина _____ 

Зам. начальника ЮО А.Б. Антоненко _____ 

Ответственный секретарь ЗК Т.Н. Кузютичева _____ 

Секретарь ЗК по номенклатуре закупок О.А. Хаванская _____ 

Подписан на заседании ЗК
« 27 » 08 20 15 г.


КС