АТОМКОМПЛЕКТ

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Акционерное общество «АТОМКОМПЛЕКТ»
119180 Российская Федерация, Москва
ул. Большая Полянка, д. 25, стр. 1
Тел.(499) 949-4740 Факс (499) 949-4736
E-mail: info@atomkomplekt.org
ИНН 7706738770 КПП 770601001
ОКПО 66859391 ОГРН 1107746480490

28.10.2015 № 204/5466

Участникам закупки

О разъяснении положений конкурсной документации
zakupki.gov.ru № 31502743421
www.zakupki.rosatom.ru № 150909/1065/252
www.a-k-d.ru № R027928

Уважаемые господа!

В соответствии с пунктом 14.5.1. Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Госкорпорации «Росатом» АО «Атомкомплект», являющееся организатором открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора по лоту 7408/489 Блр1,2/П-15 «поставка устройств перекрытия вентиляционных каналов для сооружения энергоблоков № 1 и № 2 Белорусской АЭС», в ответ на запрос участника запроса предложений, по информации, полученной от Заказчика сообщает следующее:

Вопрос 1:
В соответствии с приложением 1.
Ответ 1:
1.1. Соответствующие изменения внесены в конкурсную документацию. Извещение о внесении изменений размещено 22.10.2015 на официальных сайтах http://www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и ЭТП «Аукционный конкурсный дом» www.a-k-d.ru.
1.2. Соответствующие изменения внесены в конкурсную документацию. Извещение о внесении изменений размещено 22.10.2015 на официальных сайтах http://www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и ЭТП «Аукционный конкурсный дом» www.a-k-d.ru.
1.3. Ручной привод лопаток УПВК используется исключительно в режиме опробования, наладки и/или тестирования работы вентустановок. Поворот рычага ручного привода должен осуществляться без применения чрезмерных усилий, а именно с начальным моментом не более 5 Нм. Эти действия не следует увязывать с ограничением закрытия по максимальной скорости воздушного потока 15 м/с.
1.4. Соответствующие изменения внесены в конкурсную документацию. Извещение о внесении изменений размещено 22.10.2015 на официальных сайтах

http://www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и ЭТП «Аукционный конкурсный дом» www.a-k-d.ru.

1.5. Соответствующие изменения внесены в конкурсную документацию. Извещение о внесении изменений размещено 22.10.2015 на официальных сайтах http://www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и ЭТП «Аукционный конкурсный дом» www.a-k-d.ru.

1.6. Соответствующие изменения внесены в конкурсную документацию. Извещение о внесении изменений размещено 22.10.2015 на официальных сайтах http://www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и ЭТП «Аукционный конкурсный дом» www.a-k-d.ru.

2.1. В режиме нарушения нормальной эксплуатации в «особый период» давление может достигать 0,03 МПа (30 кПа). Соответствующие изменения внесены в конкурсную документацию. Извещение о внесении изменений размещено 22.10.2015 на официальных сайтах http://www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и ЭТП «Аукционный конкурсный дом» www.a-k-d.ru.

2.2. Согласно п. 4.1 СП 88.13330.2014 для убежищ в границах проектной застройки атомных электростанций УПВК должны сохранять работоспособность при воздействии ударной волны с избыточным давлением $\Delta Рф$=200 кПа (2 кгс/см^2).

Оборудование имеет III категорию сейсмостойкости по НП-031-01, поэтому требования по стойкости от сейсмического воздействия, вызванного действием ВУВ, не приводятся.

2.3. Требование по обеспечению работоспособности во время и после сейсмического воздействия исключено из ИТТ, поскольку не распространяется на оборудование III категории сейсмостойкости по НП-031-01.

2.4. Ручной привод лопаток УПВК используется исключительно в режиме опробования, наладки и/или тестирования работы вентустановок. Поворот рычага ручного привода должен осуществляться без применения чрезмерных усилий, а именно с начальным моментом не более 5 Нм. Эти действия не следует увязывать с ограничением закрытия по максимальной скорости воздушного потока 15 м/с.

2.5. Оборудование имеет III категорию сейсмостойкости по НП-031-01, поэтому требования по нагрузкам и их сочетанию (согласно НП-031-01) не приводятся.

2.6. Показатели надежности в разных ИТТ, обусловлены требованиями, предъявляемыми Разработчиком РД к оборудованию.

2.7. Допуски размеров, приведенные в Приложении А ИТТ, являются рекомендуемыми.

3.1. Соответствующие изменения внесены в конкурсную документацию. Извещение о внесении изменений размещено 22.10.2015 на официальных сайтах http://www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и ЭТП «Аукционный конкурсный дом» www.a-k-d.ru. Для ИТТ BLR1.B.130.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 спектры ответов приводить не требуется, поскольку оборудование имеет III категорию сейсмостойкости по НП-031-01.

3.2. В пункте 1.2.2.1 указаны все режимы, включая ННЭ.

3.3. Требования пункта 1.2.3.1.22 соответствуют требованиям раздела 2.5 НП-068-05.

3.4. Величина коэффициента аэродинамического сопротивления предлагаемой к поставке арматуры должна быть указана в ТУ и согласована с Проектировщиком.
3.5. Показатели надежности в разных ИТТ, обусловлены требованиями, предъявляемыми Разработчиком РД к оборудованию.
3.6. Климатическое исполнение устройств зависит от места размещения при эксплуатации и категории изделия в соответствии с ГОСТ 15150-69 (с изм. 1, 2, 3, 4, 5).
3.7. Требования п.Д.4-Д.7 приложения Д ИТТ не относятся к УПВК.
3.8. В проекте учитывается действие воздушной ударной волны (ВУВ) как для источников взрыва за пределами площадки АЭС в соответствии с ПиН АЭ-5.6. Давление на фронте ВУВ составляет 30 кПа, продолжительность фазы сжатия 1 с, распространение горизонтальное.
4.1. Считаем, что информации, приведенной в «Основных технических данных и характеристиках УПВК», достаточно для выбора Поставщика оборудования. Текстовая часть, определяющая требования к предоставляемой информации, маркировке, комплектности, упаковке и пр. приведена в исходных технических требованиях BLR1.B.776.&.0UBS&&.&&&&&.051.MD.0002, BLR1.B.130.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012, BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012.

Вопрос 2:
В соответствии с приложением 2.
Ответ 2:
Изменения в части предельной стоимости согласования ТУ внесены в конкурсную документацию. Извещение о внесении изменений размещено 27.10.2015 на официальных сайтах http://www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и ЭТП «Аукционный конкурсный дом» www.a-k-d.ru.
Касательно получения согласия Генерального проектировщика на согласование ТУ/ТЗ на вышеуказанных условиях, сообщаем, что АО «НИАЭП» (Генеральный проектировщик Белорусской АЭС) является управляющей организацией АО АСЭ, условия договоров поставки оборудования для сооружения Белорусской АЭС согласовываются АО «НИАЭП» и АО АСЭ.

Приложения:
1. Запрос участника, в архиве;
2. Запрос участника, в архиве.

Первый заместитель
генерального директора С.И. Ефимушкин

Исполнитель: Байбурина Д.Р.
Телефон: (499) 949-47-40 (доб.31-16)