

Министр

ПРОТОКОЛ № 3/103000304
заседания конкурсной комиссии
по рассмотрению заявок на отборочной стадии по конкурсу
на право заключения договора на поставку комплектов генераторных
выключателей для сооружения энергоблоков №1 и 2 Курской АЭС-2
(Лот 7284/481 К2-1,2-15)

г. Москва

дата заседания комиссии «18» декабря 2015 г.

Конкурс проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) (далее – ЕОСЗ), в редакции, указанной в конкурсной документации, с использованием функционала ЭТП «Лукционный конкурсный дом» согласно регламенту ее работы.

Информация о закупке:

Заказчик: Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (АО «НИАЭП»).

Организатор конкурса: Акционерное общество «Атомкомплект» (АО «Атомкомплект»).

Наименование конкурса: открытый одностайный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку комплектов генераторных выключателей для сооружения энергоблоков №1 и 2 Курской АЭС-2 (Лот 7284/481 К2-1,2-15).

Предмет договора: поставка комплектов генераторных выключателей для сооружения энергоблоков №1 и 2 Курской АЭС-2 (Лот 7284/481 К2-1,2-15).

Состав и объем поставок: все необходимые сведения приведены в Томе 2 конкурсной документации.

Срок поставки товара: в соответствии со статьёй 5 Части 3 «Проект договора» Тома 1 конкурсной документации и Спецификациями № 1, 2 (Приложения № 1.1 и № 1.2) Часть 3 Том 1 «Проект договора» конкурсной документации.

Начальная (максимальная) цена договора:

- 644 275 050 (Шестьсот сорок четыре миллиона двести семьдесят пять тысяч пятьдесят) рублей 24 копейки, с учетом НДС.

- 545 995 805 (Пятьсот сорок пять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч восемьсот пять) рублей 29 копеек, без учета НДС.

Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация опубликованы «30» октября 2015 года на официальном государственном сайте <http://www.zakupki.gov.ru/>, закупка № 31502911290, на официальном сайте по закупкам атомной отрасли <http://zakupki.rosatom.ru/>, закупка №151030/1065/325, на ЭТП «Аукционный конкурсный дом», закупка № С021376.

Заседание конкурсной комиссии проводится в очной форме в 11:20(время московское) «18» декабря 2015 года, по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 25, стр. 1, комната 123.

1. Согласно протоколу открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе от «26» ноября 2015 № 1/103000304 были поданы заявки на участие в конкурсе следующими участниками конкурса:

Рег. № заявки на ЭТП	Участник Конкурса	Юридический и фактический адрес	Условия исполнения договора, указанные в заявке
4970 С021376	<u>ООО «КБ ТЕХНАБ»</u>	249 034. Калужская обл. г. Обнинск, ул. Белкинская, д.43А	Цена заявки, руб. с НДС: 644 274 690.00руб. Дата и время поступления заявки: 27 ноября 2015 г. 16:52 (мск)
9196 С021376	<u>АО «ГМЗ «Химмаш»</u>	119 034, г. Москва. Оболенский переулок, д.9. корп.2	Цена заявки, руб. с НДС: 644 162 000.00 руб. Дата и время поступления заявки: 27 ноября 2015 г. 18:23 (мск)

2. Согласно протоколу от 10.12.2015 №2/103000304 по рассмотрению заявок на отборочной стадии конкурсной комиссией были приняты следующие решения:

2.1. В соответствии с пунктом 14.8.4 ЕОСЗ и пунктом 7.5 конкурсной документации направить запросы по уточнению заявок на участие в конкурсе, а именно:

2.1.1. направить участнику конкурса ООО «КБ ТЕХНАБ» запрос о предоставлении представленных не в полном объеме документов и о разъяснении положений заявки в связи с наличием разночтений.

2.1.2. направить участнику конкурса АО «ГМЗ «Химмаш» запрос о разъяснении положений заявки в связи с наличием разночтений.

3. По результатам повторного рассмотрения заявок на участие в конкурсе, конкурсной комиссией были приняты следующие решения:

3.1. Отказать в допуске к дальнейшему участию в конкурсе ООО «КБ ТЕХНАБ» на основании подпунктов а), д) пункта 14.9.4 ЕОСЗ и подпунктов а), д) пункта 8.3 Части 2 Тома 1 конкурсной документации, а именно:

- несоответствие заявки по составу требования подпункта 2.2 пункта 2 подраздела 2.1.1. раздела 2 Части 1 Тома 1 конкурсной документации в части предоставления документов, подтверждающих наличие опыта поставок оборудования для систем, важных для безопасности (1 и/или 2 и/или 3 классов безопасности) атомных станций по ОПБ 88/97 (ИП-001-97) на общую сумму не менее 218 398 000,00 руб. без учёта НДС. Участник конкурса ООО «КБ ТЕХНАБ» представил справку об опыте поставок оборудования 2, 3 классов безопасности по ОПБ 88/97 (ИП-001-97), но не предоставил по Договору от 15.11.2012 №1494/3110/136/12 документ, подтверждающий исполнения поставок оборудования, составленных в рамках договора для финансовой отчётности, подписанных сторонами договора, содержащие стоимость переданного и принятого заказчиком по договору оборудования, а именно товарную накладную №69 от 16.07.2013 г;

- несоответствие продукции требованиям пункта 1 подраздела 2.1.2 раздела 2 Части 1 Тома 1 конкурсной документации в части подтверждения выполнения каждого технического требования Тома 2 «Техническая часть» конкурсной документации. Участник ООО «КБ ТЕХНАБ» не представил подтверждение выполнения требования пункта 4.14 «Время протекания тока термической стойкости – 3 с.» Опросного листа заземляющего элемента со стороны генератора ИТГ №10ВАС-ЕЛЛ0001, а указал в пункте 4.14 «Время протекания тока термической стойкости – 1 с.»;

- несоответствие продукции требованиям пункта 1 подраздела 2.1.2 раздела 2 Части 1 Тома 1 конкурсной документации в части подтверждения выполнения каждого технического требования Том 2 «Техническая часть» конкурсной документации. Участник ООО «КБ ТЕХНАБ» не представил подтверждение выполнения требования пункта 4.14 «Время протекания тока

ПРОТОКОЛ № 3/103000304

заседания конкурсной комиссии

по рассмотрению заявок на отборочной стадии по конкурсу на право заключения договора на поставку комплектов генераторных выключателей для сооружения энергоблоков №1 и 2 Курской АЭС-2 (Лот 7284/481 К2-1.2-15)

Страница 3 из 4

термической стойкости – 3 с.» Опросного листа заземляющего элемента со стороны блочного трансформатора ИТТ №10ВАС-ЕАА0001, а указал в пункте 4.14 «Время протекания тока термической стойкости – 1 с.».

3.2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в конкурсе АО «ГМЗ «Химмаш» на основании подпункта д) пункта 14.9.4 ЕОСЗ и подпункта д) пункта 8.3 Части 2 Тома 1 конкурсной документации, а именно:

- несоответствие продукции требованиям пункта 1 подраздела 2.1.2 раздела 2 Части 1 Тома 1 конкурсной документации в части подтверждения выполнения каждого технического требования Тома 2 «Техническая часть» конкурсной документации. Участник АО «ГМЗ «Химмаш» не представил подтверждение выполнения требования пункта 4.14 «Время протекания тока термической стойкости – 3 с.» Опросного листа заземляющего элемента со стороны генератора ИТТ №10ВАС-ЕАА0001, а указал в пункте 4.14 «Время протекания тока термической стойкости – 1 с.».

- несоответствие продукции требованиям пункта 1 подраздела 2.1.2 раздела 2 Части 1 Тома 1 конкурсной документации в рамках подтверждения выполнения каждого технического требования Том 2 «Техническая часть» конкурсной документации. Участник АО «ГМЗ «Химмаш» не представил подтверждение выполнения требования пункта 4.14 «Время протекания тока термической стойкости – 3 с.» Опросного листа заземляющего элемента со стороны блочного трансформатора ИТТ №10ВАС-ЕАА0001, а указал в пункте 4.14 «Время протекания тока термической стойкости – 1 с.»

В связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок ни один из участников и поданные ими заявки не были признаны соответствующими условиям конкурса, в соответствии с подпунктом а) пункта 13.5.2 ЕОСЗ открытый конкурс признан несостоявшимся.

ФИО	Должность	Подпись
Секретарь конкурсной комиссии (без права голоса):		
Уразова Неля Фаритовна	Директор по организации закупок АО «Атомкомплект»	