


УТВЕРЖДАЮ
Руководитель отделения 7.00
А.А. Корабельников


«15» января 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Наименование закупки:

Оборудование запотолочного пространства общих коридоров здания 100Р, корпуса №2 и Лабораторно-бытовых помещений "Б" автоматической установкой пожарной сигнализации (закупка и поставка оборудования и материалов, монтажные и пуско-наладочные работы) (инв. № 2013670).

2. Технические требования к поставке товара/выполнению работ/оказанию услуг:

Закупка и поставка оборудования и материалов, выполнение монтажных и пуско-наладочных работ по оборудованию запотолочного пространства общих коридоров корпуса 100Р (2,3,5,6,7 этажи), корпуса № 2 (2-6 этажи) и Лабораторно-бытовых помещений «Б» ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» автоматическими установками пожарной сигнализации в соответствии с разработанной проектной документацией РП-АПС 43-08.2013.

Выполнение работ в соответствии с проектом и требованиями нормативных документов РФ (ГОСТ Р, ПУЭ, НПБ, СП, СНиП, РД) включает в себя:

- *закупка оборудования и материалов, согласно спецификации проекта;*
- *проведение монтажных работ;*
- *проверка работоспособности и правильности функционирования системы автоматических установок пожарной сигнализации;*
- *вывод сигнала от автоматической установки пожарной сигнализации на пульт диспетчера СПЧ № 29 и переносную трубку дежурного инспектора пожарной охраны Предприятия;*
- *предъявление смонтированной системы и необходимой документации приемной комиссии;*
- *устранение неисправностей за свой счет, выявленных в процессе работы приемной комиссии;*
- *сдача системы в эксплуатацию, оформление всех необходимых документов, предусмотренных нормативной документацией.*

3. Требования к упаковке и маркировке (для товаров): *Товар должен поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки.*

4. Требования к гарантии качества:

Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих норм и правил (ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, Правила противопожарного режима в Российской Федерации, РД 78.145-93, СП 5.13130.2009, СП 3.13130.2009).

5. Требования к гарантийному сроку и условиям гарантийного обслуживания:

На произведенные работы устанавливается гарантия 24 месяца при условии соблюдения требований содержания и правил эксплуатации с момента подписания Акта приемки выполненных работ.

6. Дополнительные требования к качеству товара (результатам выполненных работ, оказанных услуг): *Выполненные в ходе договора работы принимаются комиссией с участием представителей Заказчика, Исполнителя и представителя ФГКУ "Специальное управление ФПС № 3 МЧС России" и оформляются Актом приемки в эксплуатацию.*

Наличие лицензии на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
Лицензия ФСБ России, предоставляющая право на производство работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

Отсутствие у Исполнителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа в случае установления данного требования государственным заказчиком, уполномоченным органом.

7. Требования к объему технической документации:

Сдача-приемка выполненных работ оформляется Актом сдачи-приемки выполненных работ, Актом приемки в эксплуатацию автоматической установки пожарной сигнализации, подписанными уполномоченными представителями сторон, имеющими право подписи, в течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания работ. Вместе с настоящими актами Исполнитель передает Заказчику следующую документацию:

- Исполнительную проектную документацию по выполненным работам в печатном (1 экз.) и электронном виде;*
- Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3;*
- Ведомость смонтированного оборудования;*
- Протокол замера сопротивления изоляции;*
- Акт скрытых работ (если данные работы проводились);*
- Инструкцию по эксплуатации установки;*
- Счет-фактуру на выполненные работы;*
- Счет на оплату выполненных работ.*

8. Место поставки товара/выполнения работ/оказания услуг:

Помещения ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», расположенные по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Орджоникидзе, д.21.


9. Срок поставки товара/выполнения работ/оказания услуг: - .

10. Прочие условия: *С проектом РП-АПС 43-08.2013. можно ознакомиться ежедневно в рабочие дни с 8:30 до 17:00 по адресу Московская область, г. Подольск, ул. Орджоникидзе, д.21.*

Контактное лицо: Тихонов Евгений Николаевич тел. (4967) 63-77-40

Приложение №1: Спецификация на 1-м л.

Начальник отдела по ГО и ЧС



15.11.13

Е.Н. Тихонов

