



Перечень трубопроводов							
Поз.	Наименование тр-да	KKS система	тр, °С	Рр, МПа	Наличие обогрева	Подведомственность	Примечание
2	Трубопровод обессоленной воды	4GCF81	30	0,6	+	СНП 3 05-05-84 группа В, категория V по СН 527-80	
12	Трубопровод 19% раствора гидразина на консервацию	4QCE10	33	0,5	+	СНП 3 05-05-84 группа А(а), категория I по СН 527-80	
13	Трубопровод 10-20% раствора фосфата	4QCT10	33	0,5	+	СНП 3 05-05-84 группа В, категория V по СН 527-80	
14	Трубопровод 2% раствора аммиака	4QCF20	33	0,5	+	СНП 3 05-05-84 группа А(а), категория I по СН 527-80	
16	Трубопровод 30% соляной кислоты	4UП47	33	0,5	+	СНП 3 05-05-84 группа А(а), категория I по СН 527-80	
20	Трубопровод 0,1% раствора гидразина	4UП72	+15 - +30	0,5	+	СНП 3 05-05-84 группа А(а), категория I по СН 527-80	
21	Трубопровод 42% щелочи	4GCR11	33	1,6	+	СНП 3 05-05-84 группа В, категория V по СН 527-80	
30	Трубопровод подпитки котлов	4GCF50	25	0,6	+	СНП 3 05-05-84 группа В, категория V по СН 527-80	
34	Трубопровод агрессивных сбросов	4LDP30	45	0,8	+	СНП 3 05-05-84 группа А(б), категория II по СН 527-80	
35	Трубопровод дренажных сбросов	4LDP90	+15 - +45	0,55	+	СНП 3 05-05-84 группа А(а), категория I по СН 527-80	
36	Трубопровод 92% серной кислоты	4QCQ10	20	0,5	+	СНП 3 05-05-84 группа А(а), категория I по СН 527-80	t спутника не более 20°С
38	Трубопровод 25% аммиака	4QCF10	33	0,5	+	СНП 3 05-05-84 группа А(а), категория I по СН 527-80	
42	Трубопровод хлоробессоленной воды pH 6,5	4GCF83	25	0,6	+	СНП 3 05-05-84 группа В, категория V по СН 527-80	
44	Трубопровод реактивов хлоромышки pH 3-9	4QCN10	33	0,5	+	СНП 3 05-05-84 группа А(а), категория I по СН 527-80	
46	Трубопровод 2% раствора аммиака	4QCF20	33	0,5	+	СНП 3 05-05-84 группа А(а), категория I по СН 527-80	
48	Трубопровод 2,5% раствора фосфата	4QCT10	33	0,5	+	СНП 3 05-05-84 группа В, категория V по СН 527-80	
51	Трубопровод 42% щелочи	4QCD10	33	0,5	+	СНП 3 05-05-84 группа А(а), категория I по СН 527-80	
54	Трубопровод подпитки ГВС	4UП10	+20 - +40	0,6	+	СНП 3 05-05-84 группа В, категория V по СН 527-80	
56	Трубопровод 60% азотной кислоты	4QCB10	35	0,5	+	СНП 3 05-05-84 группа А(б), категория II по СН 527-80	
57	Трубопровод 42% щелочи	4QCD10	40	0,5	+	СНП 3 05-05-84 группа В, категория V по СН 527-80	
62	Трубопровод шлама от предочистки	4GCB70	25	0,6	+	СНП 3 05-05-84 группа В, категория V по СН 527-80	
73	Вода собственных нужд	4LCR10	40	0,6	+	СНП 3 05-05-84 группа В, категория V по СН 527-80	
74	Горячий конденсат	4FKK40	90	0,6	+	СНП 3 05-05-84 группа В, категория V по СН 527-80	температура спутников до 70
75	Кислотный дезактиватор	4FKK40	90	0,6	+	СНП 3 05-05-84 группа В, категория V по СН 527-80	температура спутников до 70
76	Щелочной дезактиватор	4FKK40	90	0,6	+	СНП 3 05-05-84 группа В, категория V по СН 527-80	температура спутников до 70
78	Конденсат от выпарных установок	4SDB40	40	0,5	+	СНП 3 05-05-84 группа В, категория V по СН 527-80	
81	Трубопровод очищенных душевых вод	4KPF43	40	0,5	+	СНП 3 05-05-84 группа В, категория V по СН 527-80	
102	Техническая вода	4PCB10	23	0,6	+	СНП 3 05-05-84 группа В, категория V по СН 527-80	
103	Трубопровод сбросных вод химромашки парогенератора	4QCNS0	+20 - +100	0,9	+	СНП 3 05-05-84 группа А(а), категория I по СН 527-80	

Приложение 2. Коммутационная схема трубопроводов на промплощадке.

Составлено
Изм. № 001
Исполнитель: И.И.И.

Формат А3