Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Аппаратура устанавливаемая в шкафу ШПС (смотри 1252-1187.РЗ-2901.21100-АПС.ТЗН)							
	Арматура светосигнальная	ЕНСК 433137.011 ТУ		ООО"КОНТАКТОР-М"				
	"зеленый", 220 В	СКЛ-12-Л-2-220		г. Екатеринбург"	шт.	2		
	"красный", 24 В	СКЛ-12-К-2-24			шт.	2		
	Табло световое	ТУ 16-536.424-79		Производство "Завод				
	"желтый"	ТСБ-ДЖ		Промавтоматика"	шт.	1		
	"красный"	ТСБ-ДК			шт.	1		
	Светодиодное полупроводниковое информационное	ТУ 4267-023-27286131-2000						
	устройство для установки в табло ТСБ:							
	желтый, 24 В	СПИУ1А-4Ж			шт.	1		
	красный, 24 В	СПИУ1А-4К			шт.	1		
	Реле, 220 В	РП 16-73УХЛ4		ОАО"Чебоксарский				
		ТУ 16-647.003-84		электроаппаратный завод"	шт.	1		
	Реле, =24 В	CAD32BD		Schneider Electric	шт.	1		
	Выключатель переменного тока, Iр = 4,0 А, 10Iн	АП50Б2МТУ3		Курское ПО				
		ТУ 16-522.139-78		"Электроаппарат"	шт.	2		

Для АЭС. Класс безопосности 4Н по НП-001-97 (ОПБ-88/97), III категория сейсмостойкости по НП-031-01, до 6-ти баллов по шкале MSK-64.

Извещатели пожарные, контроллеры С2000-КДЛ, Блоки С2000-СП1-1 и резистор выписаны с учетом 10 % запаса.

Изменение 1 внесено во все листы.

Изменение 2 внесено во все листы. Добавлен лист 7.

Изменение 3 внесено в листы 1, 2, 3, 7.

Изменение 4 внесено в листы 1, 2, 4, 7.

Изменение 5 внесено в листы 1, 3.

Файл: 1252-1187.РЗ-2901.53.21100-АПС.С=05.dwg

Изм.	Кол.уч.	Лист	N° док.	Дата	Изм. внес.	Пров.	Гл. спец.	Нач. отд.	Н. контр.	ГИП
5	2	Зам.	533-14	30.10						

1252-1187.РЗ-2901.53.21100-АПС.С

СМОЛЕНСКАЯ АЭС. ХОЯТ. РЕКОНСТРУКЦИЯ

Н. контр.	Куценко	11.11
ГИЧП	Попов	11.11
Нач. отд.	Широкий	11.11
Гл. спец.	Гуляев	11.11
Пров. вед. инж.	Егошин	11.11
Инж. 1 к.	Катагорова	11.11

Пристрой

Стадия	Лист	Листов
Р	1	7

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ОАО "Атомэнергопроект" ВПФ Волгоград 2014

Формат А3

Инв.N° подл.	Подпись и дата	Взам. инв.N°
10580	18.11.14	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Шкафы, пульты							
ШПС	Шкаф 2200x1200x600 IP41	1252-1187.РЗ-2901.53.21100-АПС.ТЗН		116624	шт.	1		
	с нижним токоподводом							
2.1								

Изм.	Кол.уч.	Лист	N° док.	Дата	Изм. внес	Пров.	Н. контр.
2	1	Зам	80-13	15.04			

1252-1187.РЗ-2901.53.21100-АПС.С

Лист 5

Формат А3

Инв.N° подл. 1058 | Подпись и дата 26.04.2013 | Взам. инв.N°