

Replace arch. Nr.	
Date	09.2014
Orig. arch. Nr.	14-1093

Позиция Position	Наименование и техническая характеристика Name and technical data	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа Type, grade, designation of the document, the questionnaire	Код оборудо- вания, изделия, материала Equipment code, article code, material code	Завод - изготовитель Producer factory	Единица измере- ния Unit of measure	Коли- чество Number	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечания Note
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ЩИТЫ PANELS							
PFARS	Шкаф размножения контактов пожарной сигнализации в составе : Panel of fire-alarm relay sequencing consists of:							
	1. Корпус металлический с монтажной панелью , размером 300x250x150 мм Wall cabinet with mounting board, 300x250x150 mm	R5CE0391		DKC	шт. pcs	1		
	2. DIN-рейка из оцинкованной стали OMEGA 3, 2000 мм DIN-rail OMEGA 3 type, l=2000 mm	02135		DKC	шт. pcs	1		
	Электроаппараты, устанавливаемые на щите : The devices that are installed on the board:							
	1. Выключатель автоматический 1-полюсный, ном. ток 2А, хар-ка В 1-pole circuit breaker, curve B, 2 A	iC60N 1P 2A, ref. № A9F73102		Schneider Electric	шт. pcs	1		
	2. Реле, 4 перекидных контакта , ~ 230В AC 4 changeover contacts, 230VAC	Finder 55.34.8.230.0000		Finder	шт. pcs	1		
	3. Колодка к реле серии 94.04 Socket series 94.04			Finder	шт. pcs	1		
CC-FRV	Шкаф управления огнезадерживающими клапанами с электроприводами типа Belimo (на 5 клапанов) Control cabinet for fire-returdant valves with Belimo type motors (for 5 valves)	ШУ-ОГК-5-220П/И		ООО "АСБ-Сервис" г. Москва	шт. pcs	1		ОАО «НИАЭП» АРХИВНЫЙ ЭКЗ. ИНВ. № 55863

55863 - 1/0

В01	-	-	-	-
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Дата
Rev	Q-ty of pat	Sheet	Doc. No	Date

Данный чертеж
не подлежит размножению
или передаче другим
организациям и лицам
без согласия
ОАО "НИАЭП"

This drawing shall not be fully
or partially reprinted, copied
and distributed
without permission of
JSC NIAEP

258-13-0014.1-АОВ.С			
АЭС "РУППУР" ПИОНЕРНАЯ БАЗА ROOPPUR NPP PIONERING BASE			
Административный корпус с медпунктом. Автоматизация отопления и вентиляции Office building with medical station. Automation of heating and ventilation	Стадия	Лист	Листов
	Phase	Sheet	Sheets
	W	1	4
Спецификация оборудования, изделий и материалов Specification of equipment, materials and products		 JSC "Institut "Orgenergostroy"	

Size A3

Позиция Position	Наименование и техническая характеристика Name and technical data	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа Type, grade, designation of the document, the questionnaire	Код оборудо- вания, изделия, материала Equipment code, article code, material code	Завод - изготовитель Producer factory	Единица измере- ния Unit of measure	Коли- чество Number	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечания Note
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	КАБЕЛИ И ПРОВОДА CABLES AND WIRES							
	Кабель контрольный огнестойкий, не распространяющий горение Fire-resistant control cable with flame-retarding ability, halogen free	ТУ16.К71-339-2004		ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод"				
		КППГнг(А)-FRHF 4x1,5 мм²			м m	120		
		КППГнг(А)-FRHF 7x1,5 мм²			м m	65		
	Кабель контрольный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, экранированный Fire-resistant control cable with flame-retarding ability, halogen free, shielded	ТУ16.К71-304-2001		ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод"				
		КППГЭнг(А)-HF 4x1,5 мм²			м m	10		
	Провод гибкий с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности Copper-core flexible wire with isolation and PVC cladding of lowered fire risk	ТУ16.К01-49-2005						
		ПВСнг(А)-LS 3x0,75			м m	15		
		ПВСнг(А)-LS 2x0,75			м m	110		
	Кабель монтажный многожильный экранированный пониженной горючести, с медными жилами Coper-core mounting cable with flame--retarding ability, shielded			ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод"				
		МКЭШВнг(F)-HF 1x2x0,75м			м m	110		

ОАО «НИАЭП»
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.
ИНВ. № 55863 9/6

Replace arch. Nr.	
Date	09.2014
Orig. arch. Nr.	14-1093

В01	-	-	-	-
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Дата
Rev	Q-ty of pat	Sheet	Doc. No	Date

258-13-0014.1-АОВ.С

Лист
Sheet
2

Orig. arch. Nr.	Replace arch. Nr.
14-1093	
Date	09.2014

Позиция Position	Наименование и техническая характеристика Name and technical data	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа Type, grade, designation of the document, the questionnaire	Код оборудова- ния, изделия, материала Equipment code, article code, material code	Завод - изготовитель Producer factory	Единица измере- ния Unit of measure	Коли- чество Number	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечания Note
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Кабель витая пара UTP solid 4 пара, категория 5е, LSZH (малодымный безгалогенный компаунд) Twisted pair cable "UTP solid" type, 4 pairs, cat. 5e, LSZH			Hyperline	m	15		
	Провод неизолированный гибкий Uninsolated flexible wire	TU16-705.466-87		ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод"				
		МГ 1x2,5			m	2		
		МГ 1x4			m	5		

ОАО «НИАЭП»
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.
Инв. № 55863 1/2

B01	-	-	-	-
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Дата
Rev	Q-ty of part	Sheet	Doc. No	Date

258-13-0014.1-АОВ.С	Лист
	Sheet
	3

Позиция Position	Наименование и техническая характеристика Name and technical data	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа Type, grade, designation of the document, the questionnaire	Код оборудова- ния, изделия, материала Equipment code, article code, material code	Завод - изготовитель Producer factory	Единица измере- ния Unit of measure	Коли- чество Number	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечания Note
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ MOUNTING PRODUCTS							
	Подключение адаптеров AF-D к согласователю работы кондиционеров СРК-D Connection of adapters AF-D type to the co-ordinator СРК-D type							
	Разъём RJ-45 RJ-45 connector	PLUG-8P8C-U-C5		Hyperline	шт. pcs	3		
	Кабельные каналы Cable channels							
	Кабельный канал серии Direct 45 Cable channel "Direct 45"	50x50 мм 50x50 mm № 888 100		Legrand (Quintela)	м m	72		
	Плоский угол Flat-form angle	№ 888 103		Legrand (Quintela)	уп. pack.	2		
	Внутренний угол регулируемый Internal adjustable angle	№ 888 101		Legrand (Quintela)	уп. pack.	2		
	Внешний угол регулируемый External adjustable angle	№ 888 102		Legrand (Quintela)	уп. pack.	1		
	Тройник Tee	№ 888 104		Legrand (Quintela)	уп. pack.	2		

Orig. arch. Nr.	Replace arch. Nr.
14-1093	
Date	09.2014

ОАО «НИАЭП»
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.
ИНВ. № 55863/2

B01	-	-	-	-
Изм.	Коп. уч.	Лист	№ док.	Дата
Rev	Q-ty of pat	Sheet	Doc. No	Date

258-13-0014.1-AOB.C

Лист
Sheet
4