Позиция Position	Наименование и техническая характеристика Name and technical data	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа Type, grade, designation of the document, the questionnaire	Код оборудования, изделия, материала Equipment code, article code, material code	Завод - изготовитель Producer factory	Единица измерения Unit of measure	Количество Number	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечания Note
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Щиты Panels							
CC-FSV	1 Шкаф управления огнезадерживающими клапанами Control cabinet of fire-stop valves	ШУ-ОГК-5-220 П/С		ООО "АСБ-Сервис" г. Москва	шт. pcs	1		
PFARS	Щит для монтажа модульных устройств , навесное исполнение , степень защиты IP65, напряжение сети ~380 В, серии Kaedra, 6 модулей Panel for the installation of modular devices, farm perfomance, degree of protection IP65, mains voltage ~380 V, series Kaedra, 6 modules	№ 13442		Schneider Electric	шт. pcs	1		
	Аппаратура, устанавливаемая в шкафу The equipment installed in the cabinet							
	1 Выключатель автоматический 1-полюсный, характеристика В, Iн=2 А Automatic breaker, 1-pole breaker, current rating 2 A	iC60N, № A9F73102		Schneider Electric	шт. pcs	1		
	2 Реле 4 перекидных контакта (4DPDT), ~ 220 В AC, 7 А, с колодкой 94.74 для реле 55.34см Relay Finder 55.34.8.230.0000, 4 transfer contacts (4DPDT), ~220 В AC, 7 A, with the block 94.74 for the relay 55.34	Finder 55.34.8.230.0000		Finder	шт. pcs	1		

ОАО «НИАЭП»
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.
Инв. № 55893/

Replace arch. Nr.	
Date	09.2014
Orig. arch. Nr.	14-1129

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Дата
Rev	Q-ty of pat	Sheet	Doc. No	Date
B01	-	-	-	-

Данный чертеж
не подлежит размножению
или передаче другим
организациям и лицам
без согласия ОАО "НИАЭП"

This drawing shall not be fully
or partially
reprinted, copied and distributed
without permission of
JSC NIAEP

258-13-014.3.1-АОВ.С

АЭС "РУППУР" ПИОНЕРНАЯ БАЗА
ROOPPUR NPP PIONERING BASE

Бытовое здание на 100 человек. Автоматизация отопления и вентиляции/
Accommodation module with a capacity of 100. Automation of heating and ventilation systems

Стадия	Лист	Листов
Phase	Sheet	Sheets
W	1	3

Спецификация оборудования , изделий и материалов /
Specification of equipment, materials and products

JSC "Institut "Orgenergostroy"

Size A3

Позиция Position	Наименование и техническая характеристика Name and technical data	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа Type, grade, designation of the document, the questionnaire	Код оборудования, изделия, материала Equipment code, article code, material code	Завод - изготовитель Producer factory	Единица измерения Unit of measure	Количество Number	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечания Note
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Кабели и провода Cables and wire							
	1 Кабель силовой Power cable	ТУ 16.К71-337-2004						
		ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5			м/m	16		
	2 Кабель контрольный Control cable	ТУ 16.К71-337-2004						
		КВВГнг(А)-FRLS 7х1,5			м/m	52		
	3 Кабель монтажный Mounting cable	ГОСТ 10348-80						
		МКЭШ 2х0,75			м/m	186		
	4 Кабель гибкий Flexible cable	ТУ 3540-011-52221526-2009						
		КГВЭнг(А)-LS 4х1,5			м/m	13		
	5 Провод присоединительный негорючий Connecting non-burning cable	ТУ 16.К01-49-2005						
		ПВСнг-LS 2х0,75			м/m	99		
	6 Провод с медными жилами Wire with copper core	ГОСТ 6323-79						
		ПВ3 1х2,5			м/m	1		

ОАО «НИАЭП»
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.
Инв. № 55893

Replace arch. Nr.
Date 09.2014
Orig. arch. Nr. 14-1129

B01	-	-	-	-
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Дата
Rev	Q-ty of pat	Sheet	Doc. No	Date

258-13-014.3.1-АОВ.С

Лист
Sheet
2

Size A3

Позиция Position	Наименование и техническая характеристика Name and technical data	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа Type, grade, designation of the document, the questionnaire	Код оборудования, изделия, материала Equipment code, article code, material code	Завод - изготовитель Producer factory	Единица измерения Unit of measure	Количество Number	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечания Note
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Материалы **Materials**							
	Трубы, защитные для электропроводок The protective pipe for wiring							
	1 Гофрированная труба из ПВХ (серия 9) Ø 20 PVC corrugated conduit Ø20	ТУ 2247-008-47022248-2002 код 91920 / code 91920		DKC	м/m	10		
	Серийные изделия Serial products							
	1 Кабельный канал серии Direct 45, 50x50 мм, L=2000 мм Cable channel series Direct 45, 50x50, L=2000 mm	№ 888 100		DKC	шт. pcs	3		
	2 Внутренний угол Internal angle	№ 888 101		DKC	шт. pcs	2		

Replace arch. Nr.

Date 09.2014

Orig. arch. Nr. 14-1129

ОАО «НИАЭП»
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.
Инв. № 55893

B01	-	-	-	-
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Дата
Rev	Q-ty of pat	Sheet	Doc. No	Date

258-13-014.3.1-АОВ.С

Лист
Sheet
3

Size A3