


Номер по функциональной схеме	Наименование монтажной единицы	Место управления	Питание от сборки задвижек	Тип электропривода	Мощность электродвигателя, кВт	Номер и лист принципиальной схемы
1	2	3	4	5	6	7
85/Д	Задвижка № 4 на паропроводе от котла № 9 в коллектор пара 9,8 МПа, 540°C	ПТК	Сборка 8ВJA50	еущ.	3,2	1350.12.38А-30УНЖ-1550-AS л. 7
86/Д	Задвижка № 5 на паропроводе от котла № 9 в коллектор пара 9,8 МПа, 540°C	ПТК	Сборка 8ВJA50	еущ.	3,2	1350.12.38А-30УНЖ-1550-AS л. 7
0RA21S001 87/Л	Задвижка № 1 на паропроводе из коллектора пара 9,8 МПа, 540°C к РОУ 100/1,2	ПТК	Сборка 8ВJA50 ш-2	сущ.	1,32	1350.12.38А-30УНЖ-1550-AS л. 7
91/Д	Задвижка № 1 на паропроводе от котла № 9 в коллектор пара 9,8 МПа, 540°C БВД	ПТК	Сборка 8ВJA50	еущ.	3,2	1350.12.38А-30УНЖ-1550-AS л. 7
92/Д	Задвижка № 2 на паропроводе от котла № 9 в коллектор пара 9,8 МПа, 540°C	ПТК	Сборка 8ВJA50	еущ.	3,2	1350.12.38А-30УНЖ-1550-AS л. 7
93/Д	Задвижка № 3 на паропроводе от котла № 9 в коллектор пара 9,8 МПа, 540°C	ПТК	Сборка 8ВJA50	еущ.	3,2	1350.12.38А-30УНЖ-1550-AS л. 7
8RA03S001 101/Л	Задвижка на паропроводе к ТГ № 8	ПТК	Сборка 8ВJA50 ш-2	сущ. 2.1	3,2	1350.12.38А-30УНЖ-1550-AS л. 7
0RA10S003 94/Л	Задвижка № 1 на паропроводе от котла № 10 в коллектор пара 9,8 МПа, 540°C	ПТК	Сборка 8ВJA50 ш-2	сущ.	3,2	1350.12.38А-30УНЖ-1550-AS л. 7
0RA10S002 95/Л	Задвижка № 2 на паропроводе от котла № 10 в коллектор пара 9,8 МПа, 540°C	ПТК	Сборка 8ВJA50 ш-2	сущ.	3,2	1350.12.38А-30УНЖ-1550-AS л. 7

Задвижки поз. 93/Л, 92/Л, 91/Л, 86/Л, 85/Л изменением 2 исключены из данного проекта и учтены в проекте ООО «КЭР-Автоматика» для котла № 9.  
Изменение 2 внесено на л. 5.6

Изм. № подл. 83449	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1350.12.38А-30УНЖ-1550-AS		
							Объекты III очереди строительства ЗАО «СГК» (ТЭЦ)		
Взам. инв. №	Подпись и дата						Стадия	Лист	Листов
							р	5	
	Блок высокого давления								
	Перечень запорной арматуры						 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНСТИТУТ <b>ТЕРМОЭЛЕКТРОПРОЕКТ</b> НИЖНИЙ НОВГОРОД		

Номер по функциональной схеме	Наименование монтажной единицы	Место управления	Питание от сборки задвижек	Тип электропривода	Мощность электродвигателя, кВт	Номер и лист принципиальной схемы
1	2	3	4	5	6	7
0RA10S001 96/I	Задвижка № 3 на паропроводе от котла № 10 в коллектор пара 9,8 МПа, 540°C	ПТК	Сборка 8ВJA50 ш-2	сущ.	3,2	1350.12.38А-30UHJ-1550-AS л. 7
0RA11S001 97/I	Задвижка № 1 на паропроводе из коллектора пара 9,8 МПа, 540°C к РОУ 100/13 III	ПТК	Сборка 8ВJA50 ш-2	сущ.	1,32	1350.12.38А-30UHJ-1550-AS л. 7
0RA12S001 99/I	Задвижка № 1 на паропроводе из коллектора пара 9,8 МПа, 540°C к РОУ 100/13 IV	ПТК	Сборка 8ВJA50 ш-2	сущ.	1,3	1350.12.38А-30UHJ-1550-AS л. 7
9RA03S001 102/I	Задвижка на паропроводе к ТГ № 9	ПТК	Сборка 8ВJA50 ш-2	сущ.	3,2	1350.12.38А-30UHJ-1550-AS л. 7
2.1						

Изм. № подл.	83449	Подпись и дата	Взам. инв. №
2	1	-	284-13
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
			Подп.
			Дата
1350.12.38А-30UHJ-1550-AS			Лист
			6