Ведомость рабочих чертежей основного комплекта КЖ

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные.	
2	Схема расположения конструкций. Фундамент Фом1. Поддон Пд1	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
серия 1.400-15 вып.1	Унифицированные закладные изделия ж.б. конструк-	
	ций для крепления технологических коммуникаций и	
	устройств	
ГОСТ 24379.0-80	Болты фундаментные. Общие технические условия.	
ГОСТ 24379.1-80	Болты фундаментные. Конструкция и размеры	
ГОСТ 23279-85	Сетки арматурные сварные для железобетонных	
	конструкций и изделий.	

Экспликация полов

Номер помеще-ния	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементов пола (наименование, толщина, основание и др.), мм	Площадь, м²
	①		Бетонное покрытие (бетон кл.В22,5) – 50*мм Плита ж.б. монолитная (бетон кл.В15) – 150*мм Бетонная подготовак (бетон кл.В7,5) – 100мм	2,0*

Общие указания

1 Рабочая документация разработана на основании договора № СГК-1350 от.12.11.2012.
и задания №1350.12.38А-30UHJ-1836-TD.

2 Рабочая документация разработана в соответствии с заданиями на проектирование, выданными техническими условиями, требованиями действующих технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил и других документов, содержащих требования промышленной безопасности.

3 За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола БВД, что соответствует абсолютной отметке 133,50.

4 Изготовление и монтаж конструкций производить в соответствии с:
- СНиП 12-03-2001 ч.1 "Безопасность труда в строительстве". Общие требования;
- СНиП 12-04-2002 ч.2 "Строительное производство";
- СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции";
- СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции";
- СП 28.13330.2010 "Защита строительных конструкций от коррозии".

5 Работы следует производить в соответствии с проектом производства работ (ППР), разработанным на основании данных рабочих чертежей с учетом требований СП 45.13330.2012, СНиП 3.03.01-87.

6 Сварку металлоконструкций вести электродами Э-42А по ГОСТ 9467-75.

7 Металлоконструкции окрасить в два слоя эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) по слою грунта ГФ-021 (ГОСТ25129-82).

8 Боковые поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, обмазать холодной битумной мастикой за два раза.

9 Все пересечения арматурных стержней должны быть связаны с помощью вязальной проволоки

10 Обратную засыпку выполнять местным грунтом с послойным тромбованием слоями 0.2...0.3 м. Коэффициент уплотнения Ку=0.96.

11 При приемке работ обратить внимание на составление всех необходимых актов освидетельствования скрытых работ в соответствии с РД-11-02-2006.

12 Сметная документация выпускается отдельным комплектом.

Согласовано: ТМО Волков

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	1350.12.38А-30UHJ-1790-RC		
						Объекты III очереди строительства ЗАО "СГК" (ТЭЦ)		
Н.контр.		Михеев			03.15	Трубопроводы машзала БВД в осях 16-28 в рядах А-В и внутристанционные трубопроводы. Конструкции железобетонные	Стадия: Р	Лист: 1	Листов: 2
ГИП		Трапезников			03.15				
Нач.отд.		Долидзе			03.15	Общие данные	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ		
Проверил		Трушков			03.15				
Разраб.		Трушков			03.15				

Формат А3