

АННОТАЦИЯ

1 Данная спецификация выполнена в соответствии с п. 2.1.3.1.51 графика разработки ПСД по блоку № 3 РоАЭС на 2013 год на основании заданий инв. № R3.02402.0.0.14 изм.3 и инв. № R3.03042.0.0.11 изм.2.

2 Данная спецификация выполнена к комплекту чертежей инв. № R3.02570.1.0.31 изм. 2 «Ростовская АЭС Блок 3. Главный корпус. Машзал. Схемы электрических соединений силовых сборок надежного питания нормальной эксплуатации».

3 Данной спецификацией заказываются блоки управления и автоматические выключатели для установки в шкафах 14Ш НКУ Freecon. Шкафы установлены на отметках +3,600 этажерки электротехнических устройств и +5,100 машзала блока 3 РоАЭС.

4 Оборудование входит в состав щитовых устройств сборок надежного питания нормальной эксплуатации, класс 4 по НП-001-97 (ПНАЭГ-01-011-97), категория сейсмостойкости II по НП-031-01.

5 Оборудование должно быть изготовлено в сейсмостойком исполнении и сохранять работоспособность во время и после прохождения ПЗ 6 баллов по шкале MSK-64. Уровень сейсмических воздействий принять в соответствии с ГОСТ-17516.1-90.

6 Изготовление и поставка оборудования по данной спецификации должны предусматривать дополнительные контрольные операции и испытания, а также наличие отличительных признаков изделий, предназначенных для АЭС, исключающих возможность замены изделиями общепромышленного применения

7 Спецификация разработана по СТО НАГС.005-2010 изм.1 ОАО «НИПОМ» г. Дзержинск и должна рассматриваться совместно с заданием инв. № R3.02570.4.0.31 изм.1 «Ростовская АЭС Блок 3. Главный корпус. Машзал. Силовые сборки надежного питания нормальной эксплуатации. Техническое задание заводу на изготовление НКУ Freecon 0,4 кВ».

8 Автоматические выключатели GV2-P14 предназначены для замены выключателей GV2-P20 в шкафах 3DJ02R01, блоки 8А, 10А; 3DJ03R01, блок 10А; 3DK02R01, блок 10А; 3DK03R01, блоки 9С, 10А.

9 Локальная смета инв. № R3.02570.3.1.36.

**АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

Инв. № подл. R3.02570.2.0.31

Инв. № подл. R3.02570.2.0.31	Подпись и дата <i>Ростов 18.11.13</i>	Взам. инв. №				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
						R3.DJ00.3017.031.01.00.001
						Лист 2