Ведомость опор (окончание)

Обозначение	Код документа	Наименование	Наружний диаметр трубопровода, мм	Нагрузка на опору, kH	Отметка трубопровода, м	Масса, кг	Примечание № участка
3RW52Y31	R3.RW51.3012.012.01.00.071	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	14	0.69	-2,270	11.59	3RW52Z19
3RW52Y32	R3.RW51.3012.012.01.00.072	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	14	0.69	-2,270	5.15	3RW52Z20
Трубопровод XI							
3RF20Y01	R3.RW51.3012.012.01.00.001	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	133	3,92	-3,200	3.56	3RF20Z02
3RF20Y02	R3.RW51.3012.012.01.00.002	ПОДВЕСКА	133	2,94	-1,885	3.64	3RF20Z02
3RF20Y03	R3.RW51.3012.012.01.00.003	ПОДВЕСКА	133	2,94	-1,423	3.2	3RF20Z02
3RF20Y04	R3.RW51.3012.012.01.00.004	ПОДВЕСКА	133	3,72	-1,453	1.95	3RF20Z02
3RF20Y05	R3.RW51.3012.012.01.00.005	подвеска	133	3,92	-1,430	4.33	3RF20Z02

1. Величину нагрузки на неподвижную опору смотри чертеж опоры.
2. Металл для крепления трубопроводов Ду>50 по ведомости комплектовочной 11.79.00 ВК учтен в чертежах опор.

Дополнительные подписи

Гл.спец.	Андреева		11.12

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл. R3.00175.1.0.12

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Инв.№ подл. R3.00175.1.0.12

Лист 178

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
2	-	Зам.	649-12	-	
Инж.3кат.		Владимирова			16.11
Пров.инж.1кат.		Котина			17.11
Нач.гр.		Морозова			29.11
Н.контр		Краснояров			30.11

R3.RW51.3013.012.01.00.001

Ростовская АЭС Блок 3

Главный корпус
Машинное отделение (ДО, ЭЭТУ)
Трубопроводы связи конденсата ТПН с турбиной

Стадия	Лист	Листов
р	2	2

Ведомость опор

ОАО "НИАЭП"
2012