

Инв.№ подл.  
R3.05708.2.0.31

Подпись и дата  
[Подпись] 2018.09.18

Взам.инв.№

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3DR110R01	25 Ящик контактный на 3 линии номинальным током до 630 А с подключением пяти проводников на одну линию, степень защиты оболочки IP54, климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 3 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯК4-5-3-54-УХЛ3 ТУ 3430-008-07629824-2007	-	ОАО "Протвинский опытный завод "Прогресс", г.Протвино	шт.	1	-	-	
3DR112R01	26 Ящик контактный на 4 линии номинальным током до 630 А с подключением пяти проводников на одну линию, степень защиты оболочки IP54, климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 3 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯК4-5-4-54-УХЛ3 ТУ 3430-008-07629824-2007	-	ОАО "Протвинский опытный завод "Прогресс", г.Протвино	шт.	1	-	-	
	27 Автоматический выключатель, двух-полюсный, на номинальный ток 16 А, номинальное напряжение 380 В переменного тока, частотой 50 Гц, для установки на щитке освещения FS09R04, снабжен УЗО с Id=30 мА Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	Multi 9C60N 2P B	-	Schneider Electric, Германия	шт.	2	-	-	
	<b>Осветительная продукция</b>								
	1 Комплектное устройство состоящее из понижающего трансформатора ОСО-0,25, напряжением 220/12 В, с автоматическими выключателями на стороне высокого и низкого напряжения Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯТП-0,25-21У3 ТУ3434-014-02917889-2005	-	ОАО "Чебоксарский электроаппаратный завод", г.Чебоксары	шт.	6	11,80	70,80	
	2 Выпрямитель сварочный, напряжение питающей сети 380 В, потребляемая мощность 24 кВт.А Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	ВД-306Э-5У3	-	-	шт.	5	-	-	Применить из складских запасов по решению № Р-РостАЭС-2-2011
							Инв.№ подл. R3.05708.2.0.31		
							R3.FS14.3017.031.01.00.001		
							Лист 11		

АРХИВНЫЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР