Ведомость опор (начало)

Обозначение	Код документа (Инв. №)	Наименование	Диаметр трубы, мм	Нагрузка на опору, kH	Отметка трубопровода, м	Масса, кг	Примечание № участка
Трубопровод I							
3VF10Y001	R3.VF10.3012. 011.02.00.001 R3.00138.1.0.11 лист 248	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	76	0.45	+1.700	6.47	3VF10Z34
3VF10Y002	R3.VF10.3071. 011.02.00.001 R3.00138.1.0.11 лист 344	ПРОХОДКА НЕПОДВИЖНАЯ	76	-	+2.750	1.02	3VF10Z34
3VF10Y003	R3.VF10.3012. 011.02.00.002 R3.00138.1.0.11 лист 249	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	76	См. п.1	+2.750	8.99	3VF10Z34
3VF10Y004	R3.VF10.3012. 011.02.00.003 R3.00138.1.0.11 лист 250	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	76	0.58	+4.190	8.10	3VF10Z34
3VF10Y005	R3.VF10.3012. 011.02.00.003 R3.00138.1.0.11 лист 250	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	76	0.48	+4.190	8.10	3VF10Z34
3VF10Y006	R3.VF10.3012. 011.02.00.003 R3.00138.1.0.11 лист 250	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	76	0.52	+4.403	8.10	3VF10Z34
3VF10Y007	R3.VF10.3012. 011.02.00.004 R3.00138.1.0.11 лист 251	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	38	См. п.1	-1.530	3.21	3VF10Z31
3VF10Y008	R3.VF10.3012. 011.02.00.005 R3.00138.1.0.11 лист 252	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	38	0.18	-1.530	4.01	3VF10Z31
3VF12Y001	R3.VF10.3012. 011.02.00.018 R3.00138.1.0.11 лист 265	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	38	0.23	-1.000	7.26	3VF12Z31
3VF12Y002	R3.VF10.3012. 011.02.00.019 R3.00138.1.0.11 лист 266	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	38	См. п.1	+1.515	5.64	3VF12Z31
3VF20Y003	R3.VF10.3012. 011.02.00.004 R3.00138.1.0.11 лист 251	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	38	См. п.1	-1.532	3.21	3VF20Z31
3VF20Y004	R3.VF10.3012. 011.02.00.005 R3.00138.1.0.11 лист 252	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	38	0.18	-1.526	4.01	3VF20Z31
3VF21Y002	R3.VF10.3012. 011.02.00.020 R3.00138.1.0.11 лист 267	ПОДВЕСКА	76	0.71	+4.900	3.45	3VF21Z31
3VF23Y001	R3.VF10.3012. 011.02.00.033 R3.00138.1.0.11 лист 280	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	38	См. примеч. п.1	-1.000	6.51	3VF23Z31
3VF23Y002	R3.VF10.3012. 011.02.00.034 R3.00138.1.0.11 лист 281	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	38	0.18	+0.454	6.09	3VF23Z31
3VF30Y001	R3.VF10.3012. 011.02.00.033 R3.00138.1.0.11 лист 280	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	38	См. примеч. п.1	-1.000	6.51	3VF30Z44
3VF30Y002	R3.VF10.3012. 011.02.00.034 R3.00138.1.0.11 лист 281	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	38	0.12	+0.454	6.09	3VF30Z44
3VF30Y003	R3.VF10.3012. 011.02.00.035 R3.00138.1.0.11 лист 282	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	76	См. примеч. п.1	-0.350	3.27	3VF30Z36
3VF30Y004	R3.VF10.3012. 011.02.00.036 R3.00138.1.0.11 лист 283	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	76	0.62	-0.350	5.07	3VF30Z36

Ведомость опор (продолжение)

Обозначение	Код документа (Инв. №)	Наименование	Диаметр трубы, мм	Нагрузка на опору, kH	Отметка трубопровода, м	Масса, кг	Примечание № участка
3VF30Y005	R3.VF10.3012. 011.02.00.036 R3.00138.1.0.11 лист 283	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	76	0.59	-0.350	5.07	3VF30Z36
3VF30Y006	R3.VF10.3012. 011.02.00.036 R3.00138.1.0.11 лист 283	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	76	0.57	-0.350	5.07	3VF30Z36
3VF30Y007	R3.VF10.3012. 011.02.00.037 R3.00138.1.0.11 лист 284	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	76	0.58	-0.350	13.68	3VF30Z36
3VF30Y008	R3.VF10.3071. 011.02.00.007 R3.00138.1.0.11 лист 350	ПРОХОДКА НЕПОДВИЖНАЯ	76	-	+0.700	2.46	3VF30Z36
3VF30Y009	R3.VF10.3071. 011.02.00.002 R3.00138.1.0.11 лист 345	ПРОХОДКА НЕПОДВИЖНАЯ	76	-	+0.400	1.02	3VF30Z36
3VF30Y010	R3.VF10.3012. 011.02.00.038 R3.00138.1.0.11 лист 285	ПОДВЕСКА	76	0.59	-1.800	9.28	3VF30Z36
3VF30Y011	R3.VF10.3071. 011.02.00.006 R3.00138.1.0.11 лист 349	ПРОХОДКА НЕПОДВИЖНАЯ	76	-	-2.875	5.02	3VF30Z36
3VF30Y017	R3.VF10.3012. 011.02.00.039 R3.00138.1.0.11 лист 286	ПОДВЕСКА	76	0.76	+3.400	4.76	3VF30Z33
3VF30Y018	R3.VF10.3012. 011.02.00.040 R3.00138.1.0.11 лист 287	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	76	0.54	+4.800	8.92	3VF30Z33
3VF30Y019	R3.VF10.3012. 011.02.00.041 R3.00138.1.0.11 лист 288	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	76	0.60	+4.800	7.42	3VF30Z33
3VF30Y020	R3.VF10.3012. 011.02.00.042 R3.00138.1.0.11 лист 289	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	76	См. примеч. п.1	+4.800	10.86	3VF30Z33
3VF30Y021	R3.VF10.3012. 011.02.00.004 R3.00138.1.0.11 лист 251	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	38	См. примеч. п.1	-1.530	3.21	3VF30Z30
3VF30Y022	R3.VF10.3012. 011.02.00.005 R3.00138.1.0.11 лист 252	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	38	0.18	-1.530	4.01	3VF30Z30
Итого по трубопроводам I:						185.89	
Трубопровод II							
3VF40Y002	R3.VF10.3012. 011.02.00.043 R3.00138.1.0.11 лист 290	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	38	См. примеч. п.1	-1.733	3.13	3VF40Z35
3VF42Y001	R3.VF10.3012. 011.02.00.050 R3.00138.1.0.11 лист 297	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	38	См. примеч. п.1	-1.000	4.35	3VF42Z32
3VF42Y002	R3.VF10.3012. 011.02.00.051 R3.00138.1.0.11 лист 298	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	38	0.08	+0.454	4.14	3VF42Z32
3VF42Y003	R3.VF10.3071. 011.02.00.009 R3.00138.1.0.11 лист 352	ПРОХОДКА НЕПОДВИЖНАЯ	38	-	+1.700	1.02	3VF42Z32
3VF42Y004	R3.VF10.3071. 011.02.00.010 R3.00138.1.0.11 лист 353	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ (ПРОХОДКА)	38	-	+1.700	1.18	3VF42Z32

Ведомость опор (продолжение)

Обозначение	Код документа (Инв. №)	Наименование	Диаметр трубы, мм	Нагрузка на опору, kH	Отметка трубопровода, м	Масса, кг	Примечание № участка
3VF42Y005	R3.VF10.3012. 011.02.00.052 R3.00138.1.0.11 лист 299	ПОДВЕСКА	38	0.10	+2.200	12.64	3VF42Z32
3VF42Y006	R3.VF10.3012. 011.02.00.053 R3.00138.1.0.11 лист 300	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	38	0.10	+3.530	2.86	3VF42Z32
3VF42Y007	R3.VF10.3012. 011.02.00.054 R3.00138.1.0.11 лист 301	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	38	См. примеч. п.1	+3.529	3.07	3VF42Z32
3VF42Y008	R3.VF10.3012. 011.02.00.055 R3.00138.1.0.11 лист 302	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	38	0.11	+3.529	3.87	3VF42Z32
3VF42Y009	R3.VF10.3012. 011.02.00.056 R3.00138.1.0.11 лист 303	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	38	0.10	+3.528	3.46	3VF42Z32
3VF42Y010	R3.VF10.3012. 011.02.00.057 R3.00138.1.0.11 лист 304	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	38	0.10	+3.525	4.47	3VF42Z32
3VF42Y011	R3.VF10.3012. 011.02.00.056 R3.00138.1.0.11 лист 303	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	38	0.10	+3.522	3.46	3VF42Z32
3VF42Y012	R3.VF10.3012. 011.02.00.057 R3.00138.1.0.11 лист 304	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	38	0.10	+3.518	4.47	3VF42Z32
3VF42Y013	R3.VF10.3012. 011.02.00.058 R3.00138.1.0.11 лист 305	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	38	См. примеч. п.1	+3.515	3.67	3VF42Z32
3VF42Y014	R3.VF10.3012. 011.02.00.056 R3.00138.1.0.11 лист 303	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	38	0.12	+3.512	3.46	3VF42Z32
3VF42Y015	R3.VF10.3012. 011.02.00.057 R3.00138.1.0.11 лист 304	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	38	0.12	+3.508	4.47	3VF42Z32
3VF42Y016	R3.VF10.3012. 011.02.00.056 R3.00138.1.0.11 лист 303	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	38	0.12	+3.505	3.46	3VF42Z32
3VF42Y017	R3.VF10.3012. 011.02.00.057 R3.00138.1.0.11 лист 304	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	38	0.11	+3.501	4.47	3VF42Z32
3VF50Y005	R3.VF10.3012. 011.02.00.043 R3.00138.1.0.11 лист 290	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	38	См. примеч. п.1	-1.733	3.13	3VF50Z32
3VF51Y001	R3.VF10.3012. 011.02.00.096 R3.00138.1.0.11 лист 343	ПОДВЕСКА	76	1.08	+3.050	6.18	3VF51Z31

Дополнительные подписи

Дополнительные подписи

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл. R3.00138.1.0.11

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
1	-	Зам.	889-12	-	-
Инж.Зк.		Кузнецов			07.11
Пров.вед.инж.		Веренцова			07.11
Пров.нач.гр.		Жук			08.11
Н.контр		Краснояров			08.11

Инв. № подл. R3.00138.1.0.11

Лист 13

R3.VF10.3013.011.02.00.001

Ростовская АЭС Блок 3

Реакторное отделение
Негерметичная часть
Трубопроводы технической воды
группы "А".Обвязка вентустановок

Стадия	Лист	Листов
Р	1	5

Ведомость опор (начало)

ОАО "НИАЭП" 2012

Формат А2