


УТВЕРЖДАЮ:

Директор Ленинградского отделения
филиала "Северо-западный
территориальный округ"
ФГУП "РосРАО"

 А.Л. Богуцкий /
«___» _____ 2014г.

Дефектная ведомость
на выполнение работ по восстановлению огнезащитных покрытий
несущих металлических конструкций в здании № 30

Наименование структурного подразделения: Ленинградское отделение филиала "Северо-западный территориальный округ" ФГУП "РосРАО"

Месторасположение объекта: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, промзона

Инвентарный номер: 10052

№ п/п	Описание дефекта	Выполняемые работы			Примечание
		Наименование	Ед. изм.	К-во	
1	2	3	4	5	6
Огнезащита металлоконструкций					
1	Предписание по пожарной ТБ	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, с пределом огнестойкости: 1,0 час	м2	449,00	

Составил:  / Маханьков Д.Ю. /

Проверил:  / Лушкин А.А. /