Разрешение	П1204.РП-0	«Техническое перевооружение открытого склада топлива зд. 122В-К ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова»
59-12		

Изм.	Лист	Содержание изменения	Код	Примечание
1		П1204.РП-0-ЭС	3	
	1.1-1.2	Листы заменены. Внесена информация об изменениях		
	1.3	Лист заменен. Изменен текст «Общих указаний»		
	1.5	Лист заменен. Расчет электрических нагрузок изменен. Добавлен электропотребитель – передвижной насос.		
	2	Лист заменен. ГРЩ Дополнен резервными автоматами.		
	3	Лист заменен. Изменено название шкафа ША вместо ШУ.		
	4	Лист заменен. Изменена нагрузка ЩНС в связи добавлением электропотребителя (передвижной насос). Щит дополнен резервными автоматами и автоматом на линии питания передвижного насоса.		
	6	Лист заменен. На плане добавился разъем для передвижного насоса. Изменены условные обозначения. Добавлен п.2 примечаний.		
	8	Лист заменен. Изменены условные обозначения. Добавлен п.2 примечаний.		
	9	Лист заменен. На план наружного освещения нанесены линии (изолюксы) расчетной освещенности		
	10	Лист заменен. Изменен тип светильников. Приведены способы крепления светильников.		
	11	Лист заменен. Изменен тип светильников.		
	12	Лист заменен. Приведены разрезы кабельных траншей. Добавлен п.10 примечаний.		
	13	Лист заменен. Приведены разрезы кабельных траншей. Добавлен п.10 примечаний.		

Разрешение	П1204.РП-0	«Техническое перевооружение открытого склада топлива зд. 122В-К ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова»
59-12		

Изм.	Лист	Содержание изменения	Код	Примечание
	14	Лист заменен. Изменены сечения заземляющих проводников		
1		П1204.РП-0-ЭС.СУП	3	
	1	Лист заменен. Изменены сечения заземляющих проводников		
1		П1204.РП-0-ЭС.КЖ	3	
	1	Лист заменен. Добавлен кабель маркировки нНП		
1		П1204.РП-0-ЭС.С	3	
	1	Лист заменен. Добавлен силовой разъем РСХ 097428		
	2	Лист заменен.Добавлен провод ПВ1 1х6, изменено кол-во стали 40х4		
	3	Лист заменен. Добавлены защитные аппараты и кабельные вводы в составе щита ЩНС		
	4	Лист заменен. Изменена длина металлорукава		
	5	Лист заменен. Изменен тип взрывозащищенных светильников		
	6	Лист заменен. Добавлена монтажная полоса	3	
1		П1204.РП-0-ЭС.ВР		
	1, 2, 3	Листы заменены. Ведомость работ приведена в соответствие со спецификацией оборудования изделий и материалов		

Изм. внес	Карпова		11.12	ООО «Петропроект»	Лист 2 / Листов 2
Составил	Лебедев		11.12		
ГИП	Коробов		11.12		
Утв.					