Техническое перевооружение открытого склада топлива зд. 122В-К ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова

N п/п	Наименование технических параметров	Перечень требуемых параметров	Примечания
1	Щит (шкаф) должен соответствовать	ГОСТ Р 51321.1-2007	
2	Количество вводов	два	
3	Номинальный ток вводов, А	64	
4	Ударный ток короткого замыкания, кА	4.61	
5	Конструктивное исполнение	шкафное (многошкафное)	
6	Вид обслуживания	одностороннее	
7	Степень защиты оболочки корпуса щита	не менее IP31	
8	Способ (класс) защиты от поражения электрич.током	I	
9	Подвод питания	сверху кабелем	
	подключение	под зажим	
10	Отходящие линии	сверху кабелем	
	подключение	под зажим	
11	Работа АВР:		
	- контролируемые параметры сети по обоим рабочим вводам	наличие напряжения в трех фазах; чередование фаз; исчезновение одной из фаз;	индикация включенного состояния обоих вводов
	- уставка порога срабатывания по напряжению:		
	верхний предел	Umax=395..460	
	нижний предел	Umin=365..320	
	- выдержка времени при действии АВР	при пропадании и восстановлении напряжения	
12	Виды управления:		
	- ручное	да	
	- автоматическое	да	
	- дистанционное	нет	
13	Способ установки	напольный	
14	Степень секционирования	2В	
15	Принципиальная (однолинейная) схема	П1204.РП-0-ЭС, лист 2	
16	Схема управления таблица подключений	П1204.РП-0-ЭС, лист 3	
17	Схема управления освещением пож. извещателей	П1204.РП-0-ЭС, лист 16	

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 11765

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
1	-	Зам.	59-12		11.12
Разраб.		Григорьев			09.12
Проверил		Лебедев			09.12
Тех.контр.					
Н.контр.		Тимуск			09.12
ГИП		Коробов			09.12
Утвердил					

П1204.РП-0-ЭС.ЛО.ГРЩ

«Техническое перевооружение открытого склада топлива зд. 122В-К ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»

Система электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
РП		1

Опросный лист на изготовление щита ГРЩ

ООО "Петропроект"

Копировал

А4