Техническое перевооружение открытого склада топлива
зд. 122В-К ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова

N п/п	Наименование технических параметров	Перечень требуемых параметров	Примечания
1	Щит (шкаф) должен соответствовать	ГОСТ Р 51321.1-2007	
2	Количество вводов	один	
3	Номинальный ток вводов, А	20	
4	Ударный ток короткого замыкания, кА	0.56	
5	Конструктивное исполнение	шкафное (многошкафное)	
6	Вид обслуживания	одностороннее	
7	Степень защиты оболочки корпуса щита	не менее IP65, 1ExdIIBT3	
8	Способ (класс) защиты от поражения электрич.током	I	
9	Подвод питания	снизу кабелем	
	подключение	под зажим	
10	Отходящие линии	снизу кабелем	
	подключение	под зажим	
11	Способ установки	навесной	
12	Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1	
13	Принципиальная (однолинейная) схема	П1204.РП-0-ЭС, лист 4	
14	Схема управления	П1204.РП-0-ЭС, лист 5	

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 11765

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.		Григорьев			09.12
Проверил		Лебедев			09.12
Тех.контр.					
Н.контр.		Тимуск			09.12
ГИП		Коробов			09.12
Утвердил					

П1204.РП-0-ЭС.ЛО.ЩНС

«Техническое перевооружение открытого склада топлива зд. 122В-К ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»

Система электроснабжения	Стадия	Лист	Листов
	РП		1
Опросный лист на изготовление щита ЩНС	ООО "Петропроект"		