

УТВЕРЖДАЮ



«_» _____ 2013 г.

Поставка котельных труб Т91, Р91.

г. Подольск

2013

Техническое задание
на поставку котельных труб.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные
характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 2.2 Требования к маркировке

Подраздел 2.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных
документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)
ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 6. ПРИЛОЖЕНИЕ.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
Поставка котельных труб Т91, Р91.
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Поставляемая продукция должна быть не ранее 2013 года выпуска.

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
<ol style="list-style-type: none">1. Трубы СтР91 60,3x8,74 по ASME SA-335 в количестве 5,02 м.2. Трубы СтР91 219,1x32x3800 по ASME SA-335 в количестве 30,4 м.3. Трубы СтТ91 38x4x21850 по ASME SA-213 в количестве 5768,4 м.4. Трубы СтТ91 44,5x3,2 по ASME SA-213 в количестве 10590,7 м.5. Трубы СтР91 219,1x36x3800 по ASME SA-335 в количестве 30,4 м.6. Трубы СтТ91 38x4,5x21850 по ASME SA-213 в количестве 5790,25 м.7. Трубы СтР91 273x25x3800 по ASME SA-335 в количестве 34,2 м.8. Трубы СтР91 168,3x20 по ASME SA-335 в количестве 2,58 м.9. Трубы СтР91 219,1x42x3800 по ASME SA-335 в количестве 11,4 м.10. Трубы СтТ91 38x5,5x21850 по ASME SA-213 в количестве 5593,6 м. <p>2.1.1. Дополнительные требования для труб СтТ91 по ASME SA-213: В соответствии с материальной спецификацией №Р-92974 (с изм.1_извещение 40.9769).</p> <p>2.1.2. Дополнительные требования для труб СтР91 по ASME SA-335: В соответствии с материальной спецификацией №Р-92975 (с изм.1_извещение 40.9770).</p> <p>Продукция должна быть изготовлена на предприятии с системой менеджмента качества, сертифицированной в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (или «эквивалент»). Действие сертификата, подтверждающего наличие указанной системы менеджмента качества, должно распространяться на изготовление предмета закупки.</p> <p>При поставке продукции должно быть выполнено требование Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03, утвержденных постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003 г. N 88 в части требований к материалам.</p> <p>Для организаций, не осуществляющих непосредственное изготовление предмета закупки, обязательно предоставление участником в составе заявки копии дилерского или дистрибьюторского договора, документа от изготовителя, указанного в заявке товара, подтверждающие право участника на законных основаниях предлагать такой товар в срок и на условиях, указанных в настоящей документации.</p>
Подраздел 2.2 Требования к маркировке
В соответствии с материальными спецификациями №Р-92974 (с изм.1_извещение 40.9769), №Р-92975 (с изм.1_извещение 40.9770).
Подраздел 2.3 Требования к упаковке
В соответствии с материальными спецификациями №Р-92974 (с изм.1_извещение 40.9769), №Р-92975 (с изм.1_извещение 40.9770).

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки
Продукция проходит входной контроль в течение 10 рабочих дней от даты поступления товара с оригиналами сопроводительных документов (счет-фактура, товарная накладная ТОРГ-12, сертификаты качества, разрешение Ростехнадзора (при необходимости)) на склад Покупателя, при котором определяется соответствие поставленного товара заявленным техническим требованиям Поставщика.
Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
Поставщик обязан предоставить совместно с предметом закупки: 1) оригинал сертификата качества на продукцию; Для поставщиков продукции импортного производства: Заверенная изготовителем предмета закупки копия Разрешения Ростехнадзора (со всеми приложениями, указанными в Разрешении) на применение котельных труб, выданного на основании положительного заключения экспертизы промышленной безопасности.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия качества на поставляемую продукцию определяется по документам изготовителя. В случаях, когда на продукцию не установлен гарантийный срок (или срок годности), требования, связанные с недостатками продукции, предъявляются Покупателем при условии, что эти недостатки обнаружены в разумный срок, но в пределах 2 (двух) лет со дня передачи продукции Покупателю.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставщик обязан поставить заказчику трубы СтP91 60,3x8,74 по ASME SA-335 в количестве 5,02 м., трубы СтP91 219,1x32x3800 по ASME SA-335 в количестве 30,4 м., трубы СтT91 38x4x21850 по ASME SA-213 в количестве 5768,4 м., трубы СтT91 44,5x3,2 по ASME SA-213 в количестве 10590,7 м., трубы СтP91 219,1x36x3800 по ASME SA-335 в количестве 30,4 м., трубы СтT91 38x4,5x21850 по ASME SA-213 в количестве 5790,25 м., трубы СтP91 273x25x3800 по ASME SA-335 в количестве 34,2 м., трубы СтP91 168,3x20 по ASME SA-335 в количестве 2,58 м., трубы СтP91 219,1x42x3800 по ASME SA-335 в количестве 11,4 м., трубы СтT91 38x5,5x21850 по ASME SA-213 в количестве 5593,6 м. в течение 180 дней с момента оформления Договора/Спецификации.

РАЗДЕЛ 6. ПРИЛОЖЕНИЕ.

Материальная спецификация №P-92974 (с изм.1_извещение 40.9769).- 5 л.
Материальная спецификация №P-92975 (с изм.1_извещение 40.9770). - 5 л.