

Изм. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

№ 3241 Код: 13.07.102.

Изм. № подл.		Подпись и дата		Взам. инв. №	
№ 3241		Код: 13.07.102.			
Изм	Куч	Лист	Место	Подпись	Дата
Разраб.	Каткова	05.10			
Провер.	Тюлюкова	06.10			
Н. контр.	Тюлюкова	06.10			
Опрочный лист.			ОАО «Ириаргунское производственное горно-химическое объединение». Рудник 8.		
Лист			Лист		
Страница			Страница		
Р			Р		
2			2		
Листов			Листов		
Лист			Лист		
Лист			Лист		

5225-922-ПС

Схема первичных соединений		Номенклатурное обозначение шкафа		Назначение шкафа (надпись)		Номер схемы вторичных соединений		Тип выключателя (ВВ/ТЭД)		Трансформаторы тока КТ		Количество ТЭД		Наличие ОПН		Напряжение управления В		Тип релеиной защиты		Амперметр		Счетчики		Дополнит. требования	
		ПШ-101		Шк «14В» №2		ВШ-12		ВВ/ТЭД-10 12.5/1000V2		600/5		1		РВО-6		=220		V3-A-10A		600/5		СЭТЗ-01-02		персе ЗЕРО-М V2	
24		19		Шк «14В» №2		ВШ-12		ВВ/ТЭД-10 12.5/1000V2		600/5		1		РВО-6		=220		V3-A-10A		600/5		СЭТЗ-01-02		персе ЗЕРО-М V2	
24		19		Шк «14В» №2		ВШ-12		ВВ/ТЭД-10 12.5/1000V2		600/5		1		РВО-6		=220		V3-A-10A		600/5		СЭТЗ-01-02		персе ЗЕРО-М V2	

Обязательно к опрочному листу прилагать схему расположения ячеек по плану и шинный мост

Опрочный лист КРУ К-XXVI

Ответы Заказчика