


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Директора - Генерального
конструктора по НИОКР



А.В.Лопаткин

« 08 » 07 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**для проведения процедуры закупки по теме:
«Изготовление и поставка системы АКП еЦ1.370.210»**

(открытый к конкурс)

212.592

СОДЕРЖАНИЕ

А. Общие требования.....	3
Б. Требования к Участнику процедуры закупки.....	4

А. Общие требования.

- В рамках изготовления и поставки оборудования для перспективных установок изделия 65 по договору № 110-14 от 12.05.2014 между ОАО «ОКБМ Африкантов» и ОАО «НИКИЭТ». Участник процедуры закупки обязан изготовить и поставить прибор АКП и блоки в составе (см. таблицу 1):

Таблица 1

№ п/п	Наименование товара	Класс безопасности	Срок поставки	Объем поставки, шт.
1	Прибор АКП еЦ2.702.742	4Н	15.11.2014	1
2	Блок предварительного усиления БПУ.5 еЦ3.035.025	4Н		2

Оборудование, комплектующие, входящие в состав прибора АКП и блоков БПУ.5 приведены в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Оборудование (стойка, блок)	Комплектующие	Количество, шт.	Примечание
1	Прибор АКП еЦ2.702.742	Модуль питания МП еЦ5.087.318	2	Прибор должен быть выполнен в с конструктиве «RITTAL» Шкафчик 2256.605
		Модуль обработки импульсно-токового сигнала МОИТС еЦ5.105.384	2	
		Модуль питания камеры МПК.М еЦ5.087.355	2	
		Узел преобразователя еЦ5.103.335	2	
2	Блок предварительного усилителя БПУ.5 еЦ3.035.025	Узел импульсного усилителя еЦ5.035.157.	2	Корпус оригинальной конструкции

- Поставляемые изделия являются изделиями разовой поставки.
- Участник процедуры закупки обязуется проводить входной контроль в отношении 100% используемых комплектующих. Входной контроль проводится на основе ГОСТ 24297-87. Факт проведения входного контроля должен подтверждаться соответствующими протоколами, предоставляемыми по требованию Покупателя или Уполномоченной организации.
- Оборудование должно упаковываться в тару, обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении.
- Доставка оборудования организуется или производится Участником процедуры закупки за его собственный счет. Доставка производится на склад Покупателя в г. Москве.
- Гарантийный срок должен быть не менее 24 (Двадцать четыре) месяцев с момента поставки оборудования Покупателю

7. Устранение всех дефектов, обнаруженных в течение указанного гарантийного периода, производится Участником процедуры закупки без дополнительной оплаты, если таковые не являются следствием противоправных действий со стороны третьих лиц, стихийных бедствий или нарушения правил эксплуатации оборудования.

Б. Требования к Участнику процедуры закупки

1. Участник процедуры закупки должен быть юридическим лицом, зарегистрированным на территории Российской Федерации. Учредитель (участник) или учредители (участники) Участника процедуры закупки должны быть физическими лицами, имеющими гражданство Российской Федерации, или юридическими лицами, зарегистрированными на территории Российской Федерации.
2. Участник процедуры закупки обязан иметь действующую лицензию Ростехнадзора на право изготовления оборудования для атомных электростанций в части управляющих систем безопасности.
3. При необходимости выполнения работ, связанных с конструированием оборудования, Участник процедуры закупки обязан иметь действующую лицензию Ростехнадзора на право конструирования оборудования для атомных станций.
4. Участник процедуры закупки должен иметь опыт изготовления аналогичного оборудования для атомных электростанций в части управляющих систем безопасности. Имеющийся опыт необходимо подтвердить, предоставив сведения о выполненных договорах за 2011-2013 годы. Эти сведения должны включать как минимум информацию о тематике договора и Заказчике работ/услуг.
5. Участник процедуры закупки должен иметь собственное производство, позволяющее выполнять все технологические операции по изготовлению и наладке электронных узлов

Директор ОФиБ



В.П. Васюхно

Руководитель темы



С. И. Александров