| Поз. обозна-чение | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | | Ящик зажимов разъединителя | 2 | ШЗВ-60 навесного |
| | | | | исполнения |
| | | | | 1000x600x360 |
| | | | | IP54, УХЛ1 |
| – | | Корпус с дверью | 1 | |
| – | | Безопасный замок с ключом с | 2 | |
| | | "двойной бородкой" | | |
| – | | Фланш–панель | 1 | |
| – | | Система горизонтальных шасси | 1 | |
| – | | Система вертикальных шасси | 1 | |
| | | | | |
| SF1 | | Выключатель автоматический | 1 | Schneider |
| | | iC 60N, 1P, 2 A, кривая B | | Electric |
| | | | | |
| EK1,EK 2 | | Резистор С5–35В–160, 330 Ом ± 5 % | 2 | ОАО "Кермет" |
| | | | | |
| | | | | |
| – | | Шина медная 3x10 мм, 0,4 м | 1 | |

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. N подл. R4.03014.4.0.32

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. инж. | Денисова | | 13.09 |
| Пров.инж.1к | Зайцев | | 13.09 |
| Н.контр. | Боровкова | | 21.09 |

R4.AC00.3960.032.03.00.001

**РОСТОВСКАЯ АЭС БЛОК 4**
ОРУ–500 кВ. Опережающая установка выключателя АС53А. Оперативная блокировка разъединителей
Техническое задание заводу на изготовление нетиповых шкафов

| Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| | | |

Лист 5 | Листов

Таблица НКУ и технических данных аппаратуры по заказу

ОАО "НИАЭП" 2012

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл. R4.03014.4.0.32

Формат А4