Приложение №1
к Техническому заданию

Перечень используемого оборудования и материалов

Автоматическая пожарная сигнализация

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	Марка, тип	Ед.изм.	Кол-во	Аналог/эквивалент
1	Прибор ПКУП	Сигнал 20 П SMD	Шт.	10	Или аналог, совместимый с Сигнал 20 П SMD
2	Прибор ПКУП	Сигнал 10 П	Шт.	1	Или аналог, совместимый с Сигнал 10 П
2	Блок питания	Резерв 12/2	Шт.	6	Или аналог
3	Извещатель пожарный дымовой	ИП-212-45	Шт.	380	Или аналог
4	Извещатель пожарный дымовой для установки в фальшпотолке	ИП-212-45	Шт.	308	Или аналог
5	Извещатель пожарный ручной	ИПР 3 СУ	Шт.	15	Или аналог
6	Аккумулятор	Delta DT 1207	Шт.	6	Или аналог
7	Кабель 1х2х0,5 кв мм	КПКВнг(А) FRLS	М	3708	Или аналог,совместимый с КПКВнг(А)FRLS
8	Кабель 3Х1,5мм2	ВВГнг-LS	М	120	Или аналог
9	Труба гофрированная d16 ПВХ с зондом		М	3672	Или аналог
10	Короб 10х15 мм		М	96	Или аналог
11	Держатель для гофрированной трубы d16 ПВХ		Шт.	3996	Или аналог
12	Автомат на 6 А		Шт.	10	Или аналог
13	Бокс ИЭК КМПн		Шт.	1	Или аналог
14	УШК- 01(ВУОС)		Шт.	308	Или аналог, совместимый с УШК-01(ВУОС)



Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

	НАИМЕНОВАНИЕ	Марка, тип	Ед.изм.	Кол-во	Аналог/эквивалент
	Оповещатель звуковой	«Бекас» (ПКИ-МБ)	Шт.	17	Или аналог
	Оповещатель световой (табло)	Молния-12В	Шт.	17	Или аналог

ПОДПИСИ СТОРОН:

От имени исполнителя:

_____

_____

_____/_____/

От имени Заказчика:
Заместитель Директора-Генерального конструктора по общим вопросам
АО «НИКИЭТ»

_____ С.Х. Уразов

« » 2015 г.