

ОАО «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР»

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛА

Р-92975

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

2010

Перв. применение

Справ. №

Данная спецификация должна рассматриваться совместно с заказом на покупку.

1 Изделия

Бесшовные стальные трубы из стали марки ASME SA-335 P91.

2 Сведения для заказа

Количество	Согласно заказу на покупку
Название	Бесшовные трубы из мартенситной легированной стали для котлов и трубопроводов
Марка и класс	P 91
Способ изготовления	Горячекатаная
Размер	Согласно заказу на покупку
Длина	Согласно заказу на покупку
Необходимые отчеты об испытаниях	Согласно разделу «Сертификация»
Номер спецификации	ASME SA-335/ASME SA-335M действующей редакции с дополнительными требованиями
Особые требования	Согласно разделу «Особые требования»
Дополнительные требования	Согласно разделу «Дополнительные требования»

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

3 Применяемые стандарты

- ASME SA-335/ ASME SA-335M;
- ASME SA-450/ ASME SA-450M;
- ASME SA-530/ ASME SA-530M;
- EN 10246-7;
- EN10204.

4 Технические требования

Трубы должны быть изготовлены из стали P91 в соответствии с требованиями ASME, раздел II, SA335.

Подпись и дата

Инв. № подл.

					Требования к трубам из стали ASME SA-213 T91	P-92975		
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Спецификация материала	Лит.	Лист	Листов
Разраб.		Гречухина	<i>Г.М.</i>	08.07.			2	4
Пров.		Парфенов	<i>П.Ф.</i>	02.08.				
Нач. бюро								
Н. контр.								
Утв.		Мишустин	<i>М.И.</i>	02.08.10				
						ОАО ИК «ЗиОМАР»		

