

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

- 1 При изготовлении железобетонных элементов необходимо выполнять требования следующих нормативных документов:
- ГОСТ 13015-2003 "Конструкции и узлы бетонные и железобетонные сборные. Общие технические требования".
  - ГОСТ 22701.0-77\* – ГОСТ 22701.5-77\* "Плиты железобетонные ребристые предварительно напряженные размерами 6х3 м для покрытий производственных зданий
- СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".
- Пояснительных записок серий 1.424.1-5; 1.463.1-16 вып. 0, 3, 5; 1.030.1-1.
- 2 Внешний вид сборных железобетонных изделий и качество поверхностей должны удовлетворять требованиям ГОСТ 13015-2003.
- 2.1 Искривление граней допускается не более 2 мм на каждый метр по длине, а на всю длину не более 5мм.
- 2.2 Наружные стороны изделий должны иметь гладкую поверхность без пятен, трещин, околлов. Обнажение арматуры не допускается.
- 2.3 Взаимный перекос вертикальных граней не должен превышать 5мм.
- 3 Все закладные детали стеновых панелей и оголовенные закладные детали колонн должны быть защищены от коррозии цинковым покрытием толщиной не менее 120-180 мкм с двух сторон. Остальные закладные детали колонн окрасить перхлорвиниловой эмалью ХВ-785 по ГОСТ 7313-75 (пять слоев) по сополимерно-винилхлоридной ХС-068 по ТУ 6-10-820-75 (два слоя), в соответствии со СНиП 2.03.11-85.
- 4 Стеновые панели выполнять с фактурным слоем из цементно-песчаного раствора М50 по серии 1.030.1-1.
- 5 В наименовании железобетонных изделий последняя цифра в наименовании обозначает отличие от типовых изделий по привязке закладных деталей.

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N
R4.01200.9.0.26	Р4.1228.3524.026.01.00.001	

1	-	Зам. №1-12	-	-
Изм.	Кол.уч.	Лист	Иск.	Подпись
Разр. инж. 2к	Чистова			
Проб. инж. 2к	Сухов			
Исч. группа	Петрякин			
Н. контр.	Воронин			

Инв. N подл. R4.01200.9.0.26	
R4.1228.3524.026.01.00.001	
Технические требования на изготовление железобетонных изделий	
Страница	Лист
P	1

АРХИВНЫЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР