



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт системы отопления здания в складском комплексе ОАО
«НИКИЭТ» по адресу: г. Москва, проезд Серебрякова, 10

1. Наименование работы

- модернизация теплового пункта (ТП) согласно проекта;
- монтаж узла учета тепловой энергии;
- монтаж распределительных гребенок, циркуляционных насосов и подводки к ним;
- монтаж дополнительного стояка системы отопления и установка биметаллических радиаторов;
- теплоизоляция труб и их покраска;
- пуск, наладка и регулировка работы ТП.

2. Требования к качеству проведения работ:

Работы должны проводиться согласно правилам и нормам СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы».

3. Требования к безопасности проведения работ:

Заказчик и подрядчик оформляют соглашение по охране труда (приложение № 1 к договору).

4. Требования к объему технической документации;

Подрядчик по окончанию работ предоставляет заказчику следующую документацию:

- принципиальная схема теплового пункта;
- паспорта и сертификаты соответствия на теплосчетчики и инструкция по эксплуатации узла учета тепловой энергии;
- паспорта на запорную арматуру;
- сертификаты на радиаторы, насосы, грязевики, манометры, теплоизоляцию, термометры;
- инструкция по эксплуатации теплового пункта;
- акт опрессовки системы отопления;
- акт пуско-наладочных работ системы отопления.

5. Требования к количеству и квалификации персонала, привлекаемого к выполнению работ:

- Электрогазосварщики 5 разряда – 1 чел.
- Слесари-сантехники 5 разряда – 1 чел.
- Слесари-сантехники 4 разряда – 2 чел.
- Руководитель работ – 1 чел.

Технический персонал должен иметь квалификационные удостоверения и гражданство РФ.

6. Требования к сроку и объему проводимых работ:

Начало проведения работ – с момента заключения договора.

Окончание проведения работ – 24.08.2012.

Объем проводимых работ согласно сметной документации.

7. Место и условия проведения работ:

ОАО «НИКИЭТ», складской комплекс по адресу: г. Москва, проезд Серебрякова, 10. Условия проведения работ согласно трудовому распорядку дня ОАО «НИКИЭТ».

Начальник отдела 811



А.В. Егоров