

Техническое задание.

п/п	Наименование продукции, технические характеристики	Ед. изм.	Количество
1	Кран шаровой Ду100 Ру16,0 Мпа, среда-газ, Токр.ср=-60...+45 (ХЛ1), вид установки- надземный, горизонтальный, управление- ручное (редуктор) кл. герм. А, присоединение- фланцевое 7-100-160 по ГОСТ 12815-80 (90/110), с комплектом ответных фланцаев, прокладками и крепежем. Строительная длина L=646 мм (с учетом КОФ). Дополнительно комплектуется ЗИП: 200% прокладка, 10% крепеж	Шт.	18
2	Кран шаровой Ду100 Ру16,0 Мпа, среда-газ, Токр.ср=-60...+45 (ХЛ1), вид установки- надземный, горизонтальный, управление- ручное (редуктор) кл. герм. А, присоединение по ред приварку (90/110). Строительная длина L=280 мм.	Шт.	36
3	Кран шаровой Ду100 Ру16,0 Мпа, среда-газ, Токр.ср=-60...+45 (ХЛ1), вид установки- надземный, горизонтальный, присоединение- фланцевое 7-100-160 по ГОСТ 12815-80 (90/110) с комплектом ответных фланцаев прокладками и крепежем, с электроприводом "Rotorк" 13AB4/IW4-40:1/F12, t=12с, оснащенным электрической изоляцией-Cathodic Protection (Rotex Coupling), электрическая схема 1410-45-02, кл. герм. А. Строительная длина L=646 мм (с учетом КОФ). Дополнительно комплектуется ЗИП: 200% прокладка, 10% крепеж	Шт.	18

В составе технического предложения, участник должен предоставить техническое описание предлагаемого изделия, отражающее основные технические и технологические характеристики изделия, условия и область его применения и т.п., габаритные чертежи изделия, выполненные в соответствии с требованиями ЕСКД, Технические условия.

В соответствии с требованиями внешнего Заказчика позиция 3 комплектуется с электроприводом "Rotorк" 13AB4/IW4-40:1/F12, t=12с, оснащенным электрической изоляцией-Cathodic Protection (Rotex Coupling), электрическая схема 1410-45-02 (см. Опросный лист на блок пылеуловителей п.4). Поставка эквивалента указанному электроприводу допускается в случае согласования замены участником с составителем опросного листа (генпроектировщиком) ОАО «ЮЖНИИГИПРОГАЗ» и его Заказчиком ЗАО «Ямгазинвест» (такое согласование участник должен приложить в составе заявки).

Перечень документации, поставляемой комплектно с оборудованием: Паспорт, сертификат соответствия, руководство по эксплуатации и разрешение на применение выдаваемое "Ростехнадзор" России. Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям Правил ПБ 10-574-03, сопроводительные документы должны быть на русском языке.

Начальник ОСиК



Клиников Р.Б.