



Открытое Акционерное Общество
Сосновоборский проектно-изыскательский институт
" ВНИПИЭТ "

Свидетельство № СРО-П-010-00021/6-14112014 от 14 ноября 2014 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие
Научно-исследовательский технологический институт
им. А.П. Александрова

Техническое водоснабжение крупномасштабного стенда (КМС)

Рабочая документация

Спецификация оборудования изделий и материалов
к основному комплекту чертежей 701207.0962.150427-ТХ

701207.0962.150428-ТХ.С

Инв. № 150428

Изм.	№ док.	Подп.	Дата
1	Р117-15	Носов	05.15



Открытое Акционерное Общество
Сосновоборский проектно-изыскательский институт
" ВНИПИЭТ "

Свидетельство № СРО-П-010-00021/6-14112014 от 14 ноября 2014 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие
Научно-исследовательский технологический институт
им. А.П. Александрова

Техническое водоснабжение крупномасштабного стенда (КМС)

Рабочая документация

Спецификация оборудования изделий и материалов
к основному комплекту чертежей 701207.0962.150427-ТХ

701207.0962.150428-ТХ.С

Инв.№подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№
150428	21.05.15	

Главный инженер проекта

Р.В. Белоусов

Изм.	№ док.	Подп.	Дата
1	РПТ-15	А.О.С.	05.15

2015

[illegible]

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Переход К - 108х4 - 57х3 ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001			шт.	2	0,9	
	Переход К - 57х3 - 32х2 ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001			шт.	1	0,2	
Аннул. 1.3	Переходник 300х201-20-08Х18Н10Т РН 25 СТО 79814898-110-2009	СТО 79814898-110-2009			шт.	1	15,6	
	Ответвление Т 32х2-300-РН10 V 05 СТО 95 121-2013	СТО 95 121-2013			шт.	1	0,45	
	Тройник 325х8 ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001			шт.	1	27,4	
	Колпак 1-Ц-25 ГОСТ 8962-75	ГОСТ 8962-75			шт.	2	0,138	
	Заглушка I-300-10 Ст.20 АТК 24.200.02	АТК 24.200.02			шт.	1	20,1	
						1.2		
	Прокладка А-300-5 ГОСТ 15180-86	ГОСТ 15180-86			шт.	5.7	0,119	
	Фланец 1-300-10 Ст.20 ГОСТ 12821-80	ГОСТ 12821-80			шт.	5	18,9	
Дополн. 1.1	Фланец 2-300-10 Ст.20 ГОСТ 12821-80	ГОСТ 12821-80			шт.	2	18,9	
	Отборное устройство КИП в комплекте:							
	Штуцер I-Б-10-10 сталь 20 ОСТ 95 902-81	ОСТ 95 902-81			шт.	2	0,17	
		Л 90.158.020						
	Труба Ø14х2 - 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81	ГОСТ 9941-81			м	0,2	0,44	
	Клапан сильфонный DN10, Рр20 МПа (200кгс/см²), t до 200°С	С26.410-010М, 3С IIIa,			шт.	2	0,7	
	Рабочее давление - Р = 0,2 МПа (2 кгс/см²), рабочая	ТУ 26-07-391-2008, УХЛ 4						
	температура - Т ≤ 35°С, рабочая среда - морская вода							

Инв.№подл.
150428

Подп. и дата
20.06.15

Взам.инв.№

1	3	-	Р117-15	05.15
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Пбдп.

701207.0962.150428-ТХ.С

Лист
2

УЗМ.1 по Р117-15 Н. Контр. Сидорова

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Отборное устройство КИП в комплекте:							
	Бобышка V - M20x1,5 - 60 - 10 сталь 20	ОСТ 95.902-81			шт.	2	0,31	
		Л.90.159.005			шт.	2	0,15	
	Прокладка паронит ПК-2,0x100x100 ГОСТ 481-80	ГОСТ 481-80			шт.	2	0,15	
	Пробка M20x1,5 01ОСТ 24.125.23	ОСТ 24.125.23						
	Опора 325У 53 ОСТ 34-10-616	ОСТ 34-10-616			шт.	2	19	
	Опора 32 Л8-511.000-04	Л8-511.000-04			шт.	3	1,0	
	Опора 57 Л8-513.000-10	Л8-513.000-10			шт.	1	0,584	
	Опора 32 Л8-513.000-04	Л8-513.000-04			шт.	3	0,214	
	Проушина с накладкой 325 У-17 ОСТ 34-10-733-93	ОСТ 34-10-733-93			шт.	2	4,4	
	Проушина 1-03 ОСТ 34-10-733	ОСТ 34-10-733			шт.	2	2,9	
	Ушко 1-03 ОСТ 34-10-729	ОСТ 34-10-729			шт.	4	0,49	
	Тяга 2-64 ОСТ 34-10-729	ОСТ 34-10-729			шт.	2	1,97	
	Труба $\frac{325 \times 8 \text{ ГОСТ } 10704-91}{\text{ГОСТ } 10705-91}$	ГОСТ 10704-91			м	33,0	62,54	
	Труба $\frac{57 \times 3 \text{ ГОСТ } 8734-75}{20 \text{ ГОСТ } 8733-74}$	ГОСТ 8734-75			м	4,0	3,7	
	Труба $\frac{32 \times 2 \text{ ГОСТ } 8734-75}{20 \text{ ГОСТ } 8733-74}$	ГОСТ 8734-75			м	16,0	1,48	

Взаим. инв. №

Инв. № подл.

150428

Подп. и дата

24.05.15

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

701207.0962.150428-TX.C

Лист 3

Таблица регистрации изменений	
--------------------------------------	--

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
150428	8.11.05.15	

701207.0962.150428-TX.C

5