

Инв.№подл.	Взам.инв.№
150634	

Подп. и дата
12.06.15

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Изделия и материалы							
	Металлорукав	Рз-Ц-Х-20У3			м	20		
		ТУ22-5570-83						
	Профиль монтажный	K239У2			шт.	8	5,28	
		ТУ36 -1434 - 82						
	Швеллер монтажный	K225У2			шт.	2	5,42	
		ТУ36 -1434 - 82						
	Короб прямой, 110х90 мм, длина 2 м	К-ПР 110х90-1,5У3			шт.	2	10,6	
		ТУ 95 2847-2009						
	Короб угловой, вверх, 110х90 мм	К-УВ 110х90-1,5У3			шт.	1	3,2	
		ТУ 95 2847-2009						
	Труба стальная водогазопроводная 40х3,5 мм, ГОСТ 3262-75	ГОСТ 3262-75			м	6	3,84	См. указания п.1
	Полоса стальная, 50х4 мм, длина 160 мм, ГОСТ 103-2006	ГОСТ 103-2006			кг	0,25	1,57	
	Анкер-шпилька	HST M8/30		ЗАО "ХИЛТИ	шт.	10		
		ТУ 5225-001-17523759-98		Дистрибьюшн ЛТД"				

1 На внутренней поверхности труб в зоне сварного шва грат и утолщения не должны превышать 0,5мм в соответствии с п.2.5 ГОСТ3262-75.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

701207.0962.150634-ЭМ.С

