

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод - изготовитель /для импортного оборудования - страна, фирма /	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса измерения	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Бокс, навесной, IP54 в нем установлено:	покупное изделие			шт	4		
1-1	выключатель-разъединитель; Ун = 220В; In=40А; ВМ63Р-140 УХЛ3 - 1шт;							
2	Бокс, навесной, IP54 в нем установлено:	покупное изделие			шт	2		
2-1	выключатель автоматический; Ун = 220В; In=16А; ВМ63-1ХС16 УХЛ3 - 1шт;							
	шинки N и PE ; с дверцей запирающейся на ключ							
3 (АВР)	Щит автоматического переключения на резерв Ун=220В, In=10А ; (один ввод рабочий)	ЩАП-12;IP54			шт	1		
					шт	1		
4	Щит силовой навесной , на вводе- выключатель-разъединитель ВМ63Р-140 УХЛ3 Ун=220В, In=40А ; линейные автоматы Ун=220В, ВМ63-1ХС16 - 3шт. шинки N и PE ; с дверцей запирающейся на ключ	ЩНР-9;IP54			м	20		
		ВВГнг - 660						
5	Кабель силовой, медный в ПВХ изоляции в ПВХ оболочке сеч. 3 x 1,5 мм ²	ВВГнг-LS - 660			м	50		
6	То же, сеч. 2 x 10мм ²	ВВГнг-LS - 660			м	5		
7	Провод медный в ПВХ изоляции сечением 1x2,5 мм ²	ПВ2			м	9		
8	То же, сеч. 1 x 10 мм ²	ПВ2			м	4		
9	Держатель шин	К188 -У2			шт.	10		
10	Труба жесткая,гладкая из нераспространяющего горение ПВХ Ф20мм	ГОСТ Р 50827-95			м	45		

						Ю.4878.000 - ЭМ			
						ФГУП "ГНЦ РФ - ФЭИ" - Зд.174 (Столовая-3)			
Изм	Кол	Лист	Недок	Подпись	Дата				
Разработал	Якухина					Автоматическая пожарная сигнализация (электропитание)	Стадия	Лист	Листов
Н.контроль Нач, ПБ	Зинченко Косенкова						Р	1	2
Утв. ГИП	Масякин					Заказная спецификация	ФГУП "ГНЦ РФ-ФЭИ" ОКС ПБ		