

Общие указания

- 1 Рабочая документация разработана на основании Договора МСК-1350 от 12.11.12.
- 2 Рабочая документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, выданными техническими условиями, требованиями действующих технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил и других документов, содержащих требования промышленной безопасности.

- 3 Рабочая документация разработана в соответствии с требованиями:
- СП 32.13330.2012 “Канализация. Наружные сети и сооружения”
- СП 31.13330.2012 “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения”
- СНиП 3.05.04–85* “Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации”


согласно ГОСТ 9.602-2005 в составе:

- грунтовка битумная или битумно-полимерная;
- лента полимерно-битумная толщиной не менее 2,0 мм (в два слоя);
- обертка защитная полимерная с липким слоем толщиной не менее 0,6 мм.

5 Монтаж и гидравлическое испытание трубопроводов выполнять в соответствии со СНиП 3.05.04–85*.

— граница проектирования

— позиция в спецификации

Наименование системРасход материаловРасход материалов

– песок мелкий кварцевый
средней плотности сложения

1350.12.38.A-30UEP-1104-WS