Ведомость опор

Таблица N2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Ду	Кол.	Нагрузка, кгс Рр	Нагрузка, кгс Рк	Масса, кг Ед.	Масса, кг Общ	Примечание
1	чертеж N043.2496-4390-018-ТМ л.3	Подвеска жесткая поз.1	80	1	51.0	60.0	2.28	2.28	
2	чертеж N043.2496-4390-018-ТМ л.4	Подвеска жесткая поз.2	80	1	43.0	66.0	7.72	7.72	
3	чертеж N043.2496-4390-018-ТМ л.5	Подвеска жесткая поз.3	80	3	76.0	80.0	3.98	11.94	
4	чертеж N043.2496-4390-018-ТМ л.6	Опора скользящая поз.4	80	4	280.6	336.8	5.47	21.88	
5	чертеж N043.2496-4390-018-ТМ л.7	Опора скользящая поз.5	80	1	214.7	257.7	8.9	8.9	
6	чертеж N043.2496-4390-018-ТМ л.8	Опора скользящая поз.6	80	1	193.1	231.7	6.77	6.77	

Итого: 59.49кг

Спецификация

Таблица N1.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Материал	Масса, кг Ед.	Масса, кг Общ	Примечание
1	ГОСТ 10705-80* гр.В	Труба 89х3 м	55.0	Сталь 20 ГОСТ 1050-88*	6.36	349.8	
2	ГОСТ 10705-80* гр.В	Труба 32х2 м	15.0	Сталь 20 ГОСТ 1050-88*	1.48	22.2	
3	ГОСТ 17375-2001	Отвод 90-89х3.5	13	Сталь 20 ГОСТ 1050-88*	1.4	18.2	
4	ГОСТ 17375-2001	Отвод 60-89х3.5	1	Сталь 20 ГОСТ 1050-88*	0.93	0.93	
5	ГОСТ 17375-2001	Отвод 45-89х3.5	1	Сталь 20 ГОСТ 1050-88*	0.7	0.7	
6	ГОСТ 17375-2001	Отвод 20-89х3.5	2	Сталь 20 ГОСТ 1050-88*	0.31	0.62	
7	ГОСТ 17378-2001	Переход 159х4.5-89х3.5	1	Сталь 20 ГОСТ 1050-88*	2.3	2.3	
8	черт. 043.2496-4390-018-ТМ л. 2	Предохранительное переливное устройство	1	Сборный	147.56	147.56	
9	15с65нж	Вентиль запорный Ду25мм. Ру1.6МПа	1	Сборный	8.5	8.5	с ответными фланцами и крепежом
10	ГОСТ 12820-80*	Фланец 1-200-6	1	Сталь 20 ГОСТ 1050-88*	5.89	5.89	
11	ГОСТ 7798-70*	Болт М16х100.46	8	Сталь 20 ГОСТ 1050-88*	0.19	1.52	
12	ГОСТ 5915-70*	Гайка М16.5	8	Сталь 20 ГОСТ 1050-88*	0.033	0.264	
13	ГОСТ 11371-78*	Шайба 16-01	8	Сталь 10 ГОСТ 1050-88*	0.011	0.088	
14	ГОСТ 15180-86	Прокладка А-200-6	1	Паронит ГОСТ 481-80*	0.069	0.069	
	ГОСТ 9467-75*	Электроды		Э-42А		5.0	

Итого: 562.24кг

Условные обозначения

- номер позиции
- номер опоры
- граница проектирования
- граница разделения участков

Сепаратор непрерывной продувки II ступени см.черт.N043.2496-4290-010-ТМ

Трубопровод предварительного залива подключить к трубопроводу сырой воды

Расширитель периодической продувки см.черт.N043.2496-4290-016-ТМ

1-1
М 1:50

План
М 1:50

1. Лист общих данных см. чертеж N043.2396-4390-001-ТМ.
2. Колонна корпуса оси 13 и Д на разрезе условно не показана.
3. Сварные стыковые соединения по ГОСТ 16037-80*. Сварные швы по ГОСТ 5264-80*.
4. * Размеры для справки.
5. ** Размер уточнить на монтаже.

Изм.	Кол.	Лист	N док.	Подпись	Дата	043.2496-4390-018-ТМ
Разраб.		Калимуллин			02.11	ТЭЦ г. Саров. Строительство III очереди ТЭЦ. Котел ст. N9 без пылесистемы.
Проверил		Синцова			02.11	Вспомогательные трубопроводы
Нач. отд.		Корнилова			02.11	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 8
ГИП		Китаев			02.11	Трубопровод перелива от предохранительного
						ВНИПИЭНЕРГОПРОМ

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Т3567/1