

Ведомость дефектов № 2.2235-07/конт 04.03.2013 г. 2.5.11.11
 на капитальный ремонт сантехнического оборудования бакового хозяйства ЗД

Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению	№ чертежа	Необходимые материалы и запчасти			Отв. исполнитель (должность, Ф.И.О.)	Примечание
		Наименование	Ед. изм.	Кол-во		
Система холодного и горячего водоснабжения. баки накопители горячей воды, система общеобменной вентиляции. Физический износ, коррозия, неисправность запорно-регулирующей арматуры. Уменьшение рабочего сечения подводных трубопроводов и выход из строя вследствие длительной эксплуатации в условиях агрессивной среды. Отсутствие теплоизоляционного покрытия. Коррозия и деформация баков-накопителей вследствие воздействия высоких температур.		Воздуховоды Ø500	м.п.	20		
		Перекидной клапан Ø500	шт.	3		
		Дефлектор типа ЦАГИ-500	шт.	3		
		Труба стальная водопроводная Ду80 (ГОСТ 3262-75).	м.п.	10		
		Труба стальная водопроводная Ду100 (ГОСТ 3262-75).	м.п.	110		
		Труба стальная водопроводная Ду150 (ГОСТ 3262-75).	м.п.	15		

Замена стальных подводящих трубопроводов и модернизация запорно регулирующей арматуры. Замена участков воздушных трубопроводов, стальных и чугунных баков накопителей. Восстановление теплоизоляционного покрытия.

Труба нержавеющая 12Х18Н10Т Ду40 (ГОСТ 9940-72).	М.п.	60	
Труба нержавеющая 12Х18Н10Т Ду80 (ГОСТ 9940-72).	М.п.	420	
Труба нержавеющая 12Х18Н10Т Ду60 (ГОСТ 9940-72).	М.п.	20	
Труба нержавеющая 12Х18Н10Т Ду100 (ГОСТ 9940-72).	М.п.	60	
Труба нержавеющая 12Х18Н10Т Ду150 (ГОСТ 9940-72).	М.п.	30	
Фланец 12Х18Н10Т Ду80	шт.	18	
Фланец Ст3 Ду100	шт.	14	
Обратный клапан 12Х18Н10Т Ду80	шт.	3	
Вентиль: Ду25	шт.	1	
Ду80 (12Х18Н10Т) с электроприводом	шт.	3	
Ду80 (12Х18Н10Т)	шт.	3	

✓	Отвод Ø110x45°	шт.	5	Дополнительно	
✓	Труба металлопластиковая диаметром 32x3,0	м.п.	70		
✓	Радиатор отопления многосекционный алюминиевый	шт.	5		
✓	Кран шаровой отсечной	шт.	10		
✓	Вентиль терморегулирующий радиаторный	шт.	5		
	Переходник на металлопластиковую трубу диаметром 32x3,0	шт.	10		
	Крепежная	шт.	5		
	Тройник	шт.	20		
✓	Крепеж радиаторный	шт.	10		
✓	Компенсатор сильфонный осевой КСО 80-25-25	шт.	8		
	Теплоизолирующий рулон ARMADIST Лист 1500x7500мм толщиной 25- 35мм	м²	400		