


УТВЕРЖДАЮ
Руководитель отделения 7.00
А.А. Корабельников


«10» июля 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Наименование закупки:

Монтажные и пуско-наладочные работы по оборудованию автоматическими установками газового пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре помещений серверных (ком. №№ 120, 201, 305) корпуса № 2 при модернизации противопожарной защиты ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» (инв. № 2013670).

2. Технические требования к поставке товара/выполнению работ/оказанию услуг:

Выполнение монтажных и пуско-наладочных работ по устройству автоматических установок газового пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре для защиты серверных помещений (ком. №№ 120, 201, 305) корпуса № 2 ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» в соответствии с разработанной проектной документацией ПС.Б05/08-10. АИТ с использованием оборудования и материалов, предоставляемых заказчиком.

3. Требования к упаковке и маркировке (для товаров):

Исполнителем совместно с Заказчиком работ проводится проверка оборудования и материалов к монтажу согласно спецификации оборудования по проекту. По результатам проверки оформляется Акт входного контроля.

4. Требования к гарантии качества:

Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих норм и правил (ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, Правила противопожарного режима в Российской Федерации, РД 78.145-93, СП 5.13130.2009, СП 3.13130.2009).

5. Требования к гарантийному сроку и условиям гарантийного обслуживания:

На произведенные работы устанавливается гарантия 24 месяца при условии соблюдения требований содержания и правил эксплуатации с момента подписания Акта приемки выполненных работ.

6. Дополнительные требования к качеству товара (результатам выполненных работ, оказанных услуг):

Выполненные в ходе договора работы принимаются комиссией с участием представителей Заказчика, Исполнителя и представителя ФГКУ "Специальное управление ФПС № 3 МЧС России" и оформляются Актом приемки в эксплуатацию. - Наличие лицензии на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

Лицензия ФСБ России, предоставляющая право на производство работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

Отсутствие у Исполнителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа в случае установления данного требования государственным заказчиком, уполномоченным органом.

Наличие у Исполнителя минимум 3-х квалифицированных специалистов с практическим опытом, устройства автоматических систем противопожарной защиты, выполнения других мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

7. Требования к объему технической документации:

Сдача-приемка выполненных работ оформляется Актом приемки в эксплуатацию с приложением документации, предусмотренной нормативными документами по пожарной безопасности, на основании оформленного Акта.

Исполнитель передает заказчику следующую документацию:

- *Справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3;*
- *Акт сдачи работ по форме ОС-3;*
- *Исполнительную проектную документацию по выполненным работам в печатном (1 экз.) и электронном виде;*
- *Ведомость смонтированного оборудования;*
- *Протокол замера сопротивления изоляции;*
- *Акт скрытых работ (если данные работы проводились);*
- *Акт испытания трубопроводов;*
- *Инструкцию по эксплуатации установки;*
- *Счет на оплату выполненных работ.*

8. Место поставки товара/выполнения работ/оказания услуг:

Помещения ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», расположенные по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Орджоникидзе, д.21.


9. Срок поставки товара/выполнения работ/оказания услуг: *60 рабочих дней с даты подписания договора сторонами при наличии акта входного контроля оборудования, утвержденного уполномоченными представителями сторон.*

10. Прочие условия: *С проектом ПС.Б05/08-10.АПТ. можно ознакомиться ежедневно в рабочие дни с 8:30 до 17:00 по адресу Московская область, г. Подольск, ул. Орджоникидзе, д.21.*

Контактное лицо: Тихонов Евгений Николаевич тел. (4967) 63-77-40

Приложение №1: Спецификация на 4-х л.

**Ведущий специалист по
пожарной безопасности**


10.07.15

М.В. Бобрихин