Спецификация опорных колец из жаропрочной стали

Шифр опорного кольца	Наружный диаметр трубопровода d, мм	Толщина основного теплоизоляционного слоя dк, мм	Элемент опорного кольца														Кол. эл-тов на опорное кольцо, шт.	Кол-во опорных колец на проект, шт.	Масса опорных колец на проект, кг
			а град	a_1, град	R, мм	R_1, мм	а, мм	Элемент кольца (поз.1)			Ребро (поз.2)			Элемент обечайки (поз.3)			Масса эл-та опорного кольца, кг			
								Длина заготовки мм	Кол. шт.	Масса, кг	Длина заготовки мм	Кол. шт.	Масса, кг	Длина заготовки мм	Кол. шт.	Масса, кг				
ОК-108-140	108	140	180	60,0	72,0	155,0	30	402,2	2	0,284	80	2	0,113	442,9	1	0,3129	0,710	2	8	11,36

Спецификация опорных колец из углеродистой стали

Шифр опорного кольца	Наружный диаметр трубопровода d, мм	Толщина основного теплоизоляционного слоя dк, мм	Элемент опорного кольца														Кол. эл-тов на опорное кольцо, шт.	Кол-во опорных колец на проект, шт.	Масса опорных колец на проект, кг
			а град	a_1, град	R, мм	R_1, мм	а, мм	Элемент кольца (поз.1)			Ребро (поз.2)			Элемент обечайки (поз.3)			Масса эл-та опорного кольца, кг			
								Длина заготовки мм	Кол. шт.	Масса, кг	Длина заготовки мм	Кол. шт.	Масса, кг	Длина заготовки мм	Кол. шт.	Масса, кг				
ОК-273-120	273	120	180	60,0	136,5	253,5	64	672,8	2	0,475	114	2	0,161	752,4	1	0,532	1,200	2	5	12,00
ОК-325-130	325	130	180	60,0	162,5	289,5	74	774,5	2	0,547	124	2	0,175	865,5	1	0,612	1,330	2	4	10,64

Данную спецификацию рассматривать совместно с чертежами № 1350.12.38А-30UHJ-1718-ТН (инв. № 83662) л.л. 57…62.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл. 83656

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	1350.12.38А-30UHJ-1700-ТН			
						Объекты III очереди строительства ЗАО "СГК" (ТЭЦ)			
						Паровая турбина №8.	Стадия	Лист	Листов
							Р	33	
Н.контр.		Михеев			27.03.14				
Нач. сектора		Шкитилева			27.03.14	Спецификация опорных колец из жаропрочной и углеродистой стали.	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНСТИТУТ ТЭП ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ НИЖНИЙ НОВГОРОД		
Проверил		Ледова			27.03.14				
Разработал		Чернятьева			27.03.14				

Спецификация опорных полок из углеродистой стали

Шифр опорной полки	Наружный диаметр трубопровода d, мм	Толщина основного теплоизоляционного слоя dк, мм	Элемент опорной полки								Кол. эл-тов на опорную полку, шт.	Кол. опорных полок на проект, шт.	Масса опорных полок на проект, кг	Элемент диафрагмы					Масса диафрагм на проект, кг			
			Элемент бандажа (поз.1)				Ребро (поз. 2)			Масса эл-та опорной полки, кг				R, мм	R1, мм	Ширина B, мм	Площадь S_2, $м^2$	Кол. эл-тов диафрагм на полку, шт.	алюм. толщ.		сталь толщ.	
			R, мм	Длина заготовки, мм	Кол. шт.	Масса, кг	Длина заготовки, мм	Кол. шт.	Масса, кг										0,5 мм	0,8 мм	0,5 мм	0,8 мм
ОП-194-90	194	90	107,0	376	1	0,270	87	1	0,061	0,331	2	2	1,324	113,0	167,0	54	0,025	2	-	-	-	0,63
ОП-219-70	219	70	119,5	415	1	0,290	77	2	0,109	0,400	2	2	1,600	125,5	169,5	44	0,021	2	-	-	-	0,53
ОП-219-80	219	80	119,5	415	1	0,290	87	2	0,123	0,413	2	4	3,304	125,5	179,5	54	0,027	2	-	-	-	1,36
ОП-273-120	273	120	146,5	500	1	0,350	117	2	0,165	0,520	2	2	2,100	152,5	236,5	84	0,053	2	-	-	-	1,33
ОП-325-130	325	130	172,5	582	1	0,410	127	2	0,179	0,590	2	4	4,720	178,5	272,5	94	0,068	2	-	-	-	3,42

Данную спецификацию рассматривать совместно с чертежами № 1350.12.38А-30UHJ-1718-ТН (инв. № 83662) л.л. 50…56.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл. 83656

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Н.контр.		Михеев			23.03.17
Нач. сектора		Шкитилева			23.03.17
Проверил		Ледова			27.03.17
Разработал		Чернятьева			27.03.17

1350.12.38А-30UHJ-1700-ТН

Объекты III очереди строительства ЗАО "СГК" (ТЭЦ)

Паровая турбина №8.

Стадия	Лист	Листов
Р	34	

Спецификация опорных полок из углеродистой стали.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ НИЖНИЙ НОВГОРОД