Ведомость опор (продолжение)

Обозначение	Код документа (Инв. №)	Наименование	Диаметр трубы, мм	Нагрузка на опору, kH	Отметка трубопровода, м	Масса, кг	Примечание № участка
3TS23Y024	R3.TS21.3012.011.01.00.048 R3.00783.1.0.11 лист 224	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См. примеч. п.1	+10.020	3.42	3TS23Z16
3TS23Y025	R3.TS21.3012.011.01.00.048 R3.00783.1.0.11 лист 224	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См. примеч. п.1	+10.020	-	3TS23Z41
3TS23Y026	R3.TS21.3012.011.01.00.048 R3.00783.1.0.11 лист 224	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См. примеч. п.1	+10.020	-	3TS23Z14
3TS23Y027	R3.TS21.3012.011.01.00.048 R3.00783.1.0.11 лист 224	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См. примеч. п.1	+10.020	-	3TS23Z12
3TS23Y028	R3.TS21.3012.011.01.00.049 R3.00783.1.0.11 лист 225	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.10	+10.020	4.18	3TS23Z16
3TS23Y029	R3.TS21.3012.011.01.00.049 R3.00783.1.0.11 лист 225	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.10	+10.012	-	3TS23Z41
3TS23Y030	R3.TS21.3012.011.01.00.049 R3.00783.1.0.11 лист 225	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.10	+10.020	-	3TS23Z14
3TS23Y031	R3.TS21.3012.011.01.00.049 R3.00783.1.0.11 лист 225	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.10	+10.020	-	3TS23Z12
3TS23Y032	R3.TS21.3012.011.01.00.050 R3.00783.1.0.11 лист 226	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	18	0.17	+10.020	7.22	3TS23Z16
3TS23Y033	R3.TS21.3012.011.01.00.050 R3.00783.1.0.11 лист 226	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	18	0.17	+10.015	-	3TS23Z41
3TS23Y034	R3.TS21.3012.011.01.00.050 R3.00783.1.0.11 лист 226	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	18	0.17	+10.020	-	3TS23Z14
3TS23Y035	R3.TS21.3012.011.01.00.050 R3.00783.1.0.11 лист 226	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	18	0.17	+10.020	-	3TS23Z12
3TS23Y036	R3.TS21.3012.011.01.00.051 R3.00783.1.0.11 лист 227	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.17	+10.020	4.18	3TS23Z16
3TS23Y037	R3.TS21.3012.011.01.00.051 R3.00783.1.0.11 лист 227	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.17	+10.019	-	3TS23Z41
3TS23Y038	R3.TS21.3012.011.01.00.051 R3.00783.1.0.11 лист 227	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.17	+10.020	-	3TS23Z14
3TS23Y039	R3.TS21.3012.011.01.00.051 R3.00783.1.0.11 лист 227	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.17	+10.020	-	3TS23Z12
3TS23Y040	R3.TS21.3012.011.01.00.032 R3.00783.1.0.11 лист 208	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.13	+10.020	8.36	3TS23Z16
3TS23Y041	R3.TS21.3012.011.01.00.032 R3.00783.1.0.11 лист 208	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.17	+10.020	-	3TS23Z41
3TS23Y042	R3.TS21.3012.011.01.00.032 R3.00783.1.0.11 лист 208	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.13	+10.020	-	3TS23Z14
3TS23Y043	R3.TS21.3012.011.01.00.032 R3.00783.1.0.11 лист 208	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.14	+10.020	-	3TS23Z12
3TS23Y044	R3.TS21.3012.011.01.00.033 R3.00783.1.0.11 лист 209	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	18	0.13	+10.020	-	3TS23Z16

Ведомость опор (продолжение)

Обозначение	Код документа (Инв. №)	Наименование	Диаметр трубы, мм	Нагрузка на опору, kH	Отметка трубопровода, м	Масса, кг	Примечание № участка
3TS23Y045	R3.TS21.3012.011.01.00.033 R3.00783.1.0.11 лист 209	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	18	0.13	+10.020	-	3TS23Z41
3TS23Y046	R3.TS21.3012.011.01.00.033 R3.00783.1.0.11 лист 209	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	18	0.13	+10.020	14.44	3TS23Z14
3TS23Y047	R3.TS21.3012.011.01.00.033 R3.00783.1.0.11 лист 209	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	18	0.13	+10.020	-	3TS23Z12
3TS23Y048	R3.TS21.3012.011.01.00.034 R3.00783.1.0.11 лист 210	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.03	+10.020	4.48	3TS23Z16
3TS23Y049	R3.TS21.3012.011.01.00.034 R3.00783.1.0.11 лист 210	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.03	+10.020	-	3TS23Z41
3TS23Y050	R3.TS21.3012.011.01.00.035 R3.00783.1.0.11 лист 211	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.05	+10.020	5.76	3TS23Z14
3TS23Y051	R3.TS21.3012.011.01.00.035 R3.00783.1.0.11 лист 211	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.05	+10.020	-	3TS23Z12
3TS23Y052	R3.TS21.3071.011.01.00.007 R3.00783.1.0.11 лист 273	ПРОХОДКА НЕПОДВИЖНАЯ	18	-	+10.330	-	3TS23Z16
3TS23Y053	R3.TS21.3071.011.01.00.007 R3.00783.1.0.11 лист 273	ПРОХОДКА НЕПОДВИЖНАЯ	18	-	+10.270	-	3TS23Z14
3TS23Y054	R3.TS21.3012.011.01.00.036 R3.00783.1.0.11 лист 212	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	18	0.04	+10.330	4.90	3TS23Z16
3TS23Y055	R3.TS21.3012.011.01.00.036 R3.00783.1.0.11 лист 212	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	18	0.04	+10.330	-	3TS23Z41
3TS23Y056	R3.TS21.3012.011.01.00.036 R3.00783.1.0.11 лист 212	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	18	0.04	+9.950	-	3TS23Z14
3TS23Y057	R3.TS21.3012.011.01.00.036 R3.00783.1.0.11 лист 212	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	18	0.04	+9.951	-	3TS23Z12
3TS23Y058	R3.TS21.3012.011.01.00.052 R3.00783.1.0.11 лист 228	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.04	+10.330	2.60	3TS23Z16
3TS23Y059	R3.TS21.3012.011.01.00.052 R3.00783.1.0.11 лист 228	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.03	+10.330	2.60	3TS23Z41
3TS23Y060	R3.TS21.3012.011.01.00.037 R3.00783.1.0.11 лист 213	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.04	+9.950	6.72	3TS23Z14
3TS23Y061	R3.TS21.3012.011.01.00.037 R3.00783.1.0.11 лист 213	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.04	+9.950	6.72	3TS23Z12
3TS23Y062	R3.TS21.3012.011.01.00.037 R3.00783.1.0.11 лист 213	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.04	+9.950	-	3TS23Z14
3TS23Y063	R3.TS21.3012.011.01.00.037 R3.00783.1.0.11 лист 213	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.04	+9.950	-	3TS23Z12
3TS23Y064	R3.TS21.3012.011.01.00.052 R3.00783.1.0.11 лист 228	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.04	+10.330	-	3TS23Z16
3TS23Y065	R3.TS21.3012.011.01.00.052 R3.00783.1.0.11 лист 228	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.03	+10.330	-	3TS23Z41

Ведомость опор (продолжение)

Обозначение	Код документа (Инв. №)	Наименование	Диаметр трубы, мм	Нагрузка на опору, kH	Отметка трубопровода, м	Масса, кг	Примечание № участка
3TS23Y066	R3.TS21.3012.011.01.00.053 R3.00783.1.0.11 лист 229	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	18	0.03	+10.330	7.88	3TS23Z16
3TS23Y067	R3.TS21.3012.011.01.00.053 R3.00783.1.0.11 лист 229	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	18	0.03	+10.330	-	3TS23Z41
3TS23Y068	R3.TS21.3012.011.01.00.053 R3.00783.1.0.11 лист 229	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	18	0.03	+9.950	-	3TS23Z12
3TS23Y069	R3.TS21.3012.011.01.00.053 R3.00783.1.0.11 лист 229	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	18	0.03	+9.950	-	3TS23Z14
3TS23Y070	R3.TS21.3012.011.01.00.054 R3.00783.1.0.11 лист 230	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.03	+10.330	2.60	3TS23Z16
3TS23Y071	R3.TS21.3012.011.01.00.054 R3.00783.1.0.11 лист 230	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.03	+10.330	-	3TS23Z41
3TS23Y072	R3.TS21.3012.011.01.00.055 R3.00783.1.0.11 лист 231	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.05	+9.950	2.24	3TS23Z12
3TS23Y073	R3.TS21.3012.011.01.00.055 R3.00783.1.0.11 лист 231	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.05	+9.950	2.24	3TS23Z14
3TS23Y074	R3.TS21.3012.011.01.00.054 R3.00783.1.0.11 лист 230	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.03	+10.330	2.60	3TS23Z16
3TS23Y075	R3.TS21.3012.011.01.00.054 R3.00783.1.0.11 лист 230	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.03	+10.330	-	3TS23Z41
3TS23Y076	R3.TS21.3012.011.01.00.055 R3.00783.1.0.11 лист 231	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.05	+9.950	2.24	3TS23Z12
3TS23Y077	R3.TS21.3012.011.01.00.055 R3.00783.1.0.11 лист 231	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.05	+9.950	2.24	3TS23Z14
3TS23Y078	R3.TS21.3012.011.01.00.056 R3.00783.1.0.11 лист 232	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	18	0.03	+10.330	9.87	3TS23Z16
3TS23Y079	R3.TS21.3012.011.01.00.056 R3.00783.1.0.11 лист 232	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	18	0.03	+10.330	-	3TS23Z41
3TS23Y080	R3.TS21.3012.011.01.00.056 R3.00783.1.0.11 лист 232	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	18	0.03	+10.150	-	3TS23Z12
3TS23Y081	R3.TS21.3012.011.01.00.056 R3.00783.1.0.11 лист 232	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	18	0.03	+9.950	-	3TS23Z14
3TS23Y082	R3.TS21.3012.011.01.00.057 R3.00783.1.0.11 лист 233	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См. примеч. п.1	+10.330	3.68	3TS23Z41

1.Нагрузка указана на чертеже опоры.

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Инв.подл.№R3.00783.1.0.11

Лист 11

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
1	-	Зам.	102-12	-	-
Инженер		Сойриф			9.11
Пров.вед.инж.		Веренцова			9.11
Пров.нач.гр.		Жук			9.11
Н.контр.		Краснояров			12.11

R3.TS21.3013.011.01.00.001

Ростовская АЭС Блок 3

Реакторное отделение
Негерметичная часть
Трубопроводы системы очистки технологических сдувок

Стадия	Лист	Листов
Р	4	7

Ведомость опор (продолжение)

ОАО "НИАЭП" 2012

Дополнительные подписи

Дополнительные подписи

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл. R3.00783.1.0.11