

Разъяснение

условий открытого запроса цен в электронной форме на Право заключения договора на Комплексное обследование сооружения № 7 и сооружения № 31 (хранилищ ТРО) в отделении Фокино ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО», б. Сыроева, Приморский край
№31401605582 на сайте www.zakupki.gov.ru , №141016/0494/596 на сайте www.zakupki.rosatom.ru , № Z034701 на сайте www.a-k-d.ru

В соответствии с поступившими запросами ДВЦ «ДальРАО» - филиал ФГУП «РосРАО» разъясняет положения документации по открытому запросу цен в электронной форме:

1. О требовании наличия у участника запроса цен Лицензии, выданной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на выполнение работ по обследованию и оценке технического состояния хранилищ радиоактивных отходов, возможности предоставления в подтверждение правомочности участника на проведение работ иных Лицензий:

Разъясняем: При наличии у участника Лицензии, выданной в соответствии с требованиями действующего законодательства, дающих право на проведение работ определенных документацией открытого запроса цен в электронной форме данные Лицензии будут приняты закупочной комиссией, как исчерпывающе подтверждающий факт соответствия участника по критерию «Соответствие участника требованиям законодательства Российской Федерации»

2. О наличии радиационного фона обследуемых сооружений:

Разъясняем: Уровень радиационного фона обследуемых сооружений соответствует допустимым нормам, позволяющим проводить работы полный рабочий день.

3. Требуется ли специальная противорадиационная одежда для выполнения работ:

Разъясняем: От контрагента обеспечение работников участвующих в проведении работ на территории Заказчика, специальной противорадиационной одеждой не требуется, всю необходимую спецодежду, средства индивидуальной защиты, средства дезактивации принятые для работ на месте проведения обследования будут предоставлены Заказчиком.

ФИО	Должность	Подпись
Председатель закупочной комиссии:		
Щербина Татьяна Михайловна	Заместитель директора по экономике и финансам	