

Ведомость опор (начало)

Обоз- начение	Код документа (Инв. №)	Наименование	Диаметр трубы, мм	Нагрузка на опору, кН	Отметка трубопро- вода, м	Масса, кг	Примечание № участка
Трубопровод I							
3ТГ11У026	РЗ.ТГ11.3012. 011.01.00.001 РЗ.00130.1.0.11 лист 111	ПОДВЕСКА	325	5.72	+15.500	46.630	3ТГ11Z15
3ТГ11У027	РЗ.ТГ11.3012. 011.01.00.002 РЗ.00130.1.0.11 лист 112	ПОДВЕСКА	325	14.24	+15.500	41.460	3ТГ11Z15
3ТГ11У028	РЗ.ТГ11.3071. 011.01.00.001 РЗ.00130.1.0.11 лист 168	ПРОХОДКА НЕПОДВИЖНАЯ	325	-	+19.710	23.320	3ТГ11Z15
3ТГ11У029	РЗ.ТГ11.3012. 011.01.00.003 РЗ.00130.1.0.11 лист 113	ПОДВЕСКА ПРУЖИННАЯ	325	8.02	+26.500	54.380	3ТГ11Z15
3ТГ11У030	РЗ.ТГ11.3071. 011.01.00.002 РЗ.00130.1.0.11 лист 169	ПРОХОДКА НЕПОДВИЖНАЯ	325	-	+28.600	19.520	3ТГ11Z15
3ТГ11У039	РЗ.ТГ11.3012. 011.01.00.006 РЗ.00130.1.0.11 лист 116	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	57	см. прим. 1	+13.571	1.620	3ТГ11Z18
3ТГ11У040	РЗ.ТГ11.3012. 011.01.00.006 РЗ.00130.1.0.11 лист 116	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	57	см. прим. 1	+13.571	1.620	3ТГ11Z19
3ТГ11У041	РЗ.ТГ11.3012. 011.01.00.007 РЗ.00130.1.0.11 лист 117	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	57	см. прим. 1	+13.614	1.170	3ТГ11Z20
3ТГ12У023	РЗ.ТГ11.3012. 011.01.00.008 РЗ.00130.1.0.11 лист 118	ПОДВЕСКА ПРУЖИННАЯ	325	17.72	+15.500	84.310	3ТГ12Z14
3ТГ12У024	РЗ.ТГ11.3012. 011.01.00.009 РЗ.00130.1.0.11 лист 119	ПОДВЕСКА	325	12.31	+21.800	19.560	3ТГ12Z14
3ТГ12У025	РЗ.ТГ11.3012. 011.01.00.010 РЗ.00130.1.0.11 лист 120	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	325	22.32	+26.250	18.980	3ТГ12Z14
3ТГ12У026	РЗ.ТГ11.3071. 011.01.00.003 РЗ.00130.1.0.11 лист 170	ПРОХОДКА НЕПОДВИЖНАЯ	325	-	+27.850	23.320	3ТГ12Z14
3ТГ12У027	РЗ.ТГ11.3012. 011.01.00.011 РЗ.00130.1.0.11 лист 121	ПОДВЕСКА	325	9.26	+27.850	-	3ТГ12Z14
3ТГ12У028	РЗ.ТГ11.3012. 011.01.00.012 РЗ.00130.1.0.11 лист 122	ПОДВЕСКА	325	16.41	+27.850	11.180	3ТГ12Z14
3ТГ12У029	РЗ.ТГ11.3012. 011.01.00.013 РЗ.00130.1.0.11 лист 123	ПОДВЕСКА	325	17.02	+27.850	-	3ТГ12Z14
3ТГ12У030	РЗ.ТГ11.3012. 011.01.00.014 РЗ.00130.1.0.11 лист 124	ПОДВЕСКА	325	10.89	+27.850	-	3ТГ12Z14
3ТГ12У031	РЗ.ТГ11.3071. 011.01.00.002 РЗ.00130.1.0.11 лист 169	ПРОХОДКА НЕПОДВИЖНАЯ	325	-	+28.600	19.520	3ТГ12Z14
3ТГ12У045	РЗ.ТГ11.3012. 011.01.00.016 РЗ.00130.1.0.11 лист 126	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	57	см. прим. 1	+13.950	4.550	3ТГ12Z19
3ТГ12У046	РЗ.ТГ11.3012. 011.01.00.017 РЗ.00130.1.0.11 лист 127	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	57	см. прим. 1	+13.950	4.530	3ТГ12Z20

Ведомость опор (продолжение)

Обоз- начение	Код документа (Инв. №)	Наименование	Диаметр трубы, мм	Нагрузка на опору, кН	Отметка трубопро- вода, м	Масса, кг	Примечание № участка
3ТГ12У047	РЗ.ТГ11.3012. 011.01.00.018 РЗ.00130.1.0.11 лист 128	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	57	см. прим. 1	+13.800	2.810	3ТГ12Z21
3ТГ12У049	РЗ.ТГ11.3071. 011.01.00.014 РЗ.00130.1.0.11 лист 183	ПРОХОДКА ПОДВИЖНАЯ	325	-	+19.710	42.980	3ТГ12Z14
3ТГ13У021	РЗ.ТГ11.3012. 011.01.00.019 РЗ.00130.1.0.11 лист 129	ПОДВЕСКА	325	18.28	+15.500	129.320	3ТГ13Z11
3ТГ13У022	РЗ.ТГ11.3071. 011.01.00.001 РЗ.00130.1.0.11 лист 168	ПРОХОДКА НЕПОДВИЖНАЯ	325	-	+19.710	23.320	3ТГ13Z11
3ТГ13У023	РЗ.ТГ11.3012. 011.01.00.020 РЗ.00130.1.0.11 лист 130	ПОДВЕСКА ПРУЖИННАЯ	325	13.66	+25.700	83.130	3ТГ13Z11
3ТГ13У024	РЗ.ТГ11.3071. 011.01.00.002 РЗ.00130.1.0.11 лист 169	ПРОХОДКА НЕПОДВИЖНАЯ	325	-	+28.600	19.520	3ТГ13Z11
3ТГ13У033	РЗ.ТГ11.3012. 011.01.00.021 РЗ.00130.1.0.11 лист 131	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	57	см. прим. 1	+13.800	3.670	3ТГ13Z14
3ТГ13У034	РЗ.ТГ11.3012. 011.01.00.021 РЗ.00130.1.0.11 лист 131	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	57	см. прим. 1	+13.800	3.670	3ТГ13Z15
3ТГ13У035	РЗ.ТГ11.3012. 011.01.00.021 РЗ.00130.1.0.11 лист 131	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	57	см. прим. 1	+13.800	3.670	3ТГ13Z16
Итого по трубопроводам I:							687.760
Трубопровод II							
3ТГ11У031	РЗ.ТГ11.3012. 011.01.00.022 РЗ.00130.1.0.11 лист 132	ПОДВЕСКА	325	10.96	+15.500	47.580	3ТГ11Z21
3ТГ11У032	РЗ.ТГ11.3071. 011.01.00.001 РЗ.00130.1.0.11 лист 168	ПРОХОДКА НЕПОДВИЖНАЯ	325	-	+19.710	23.320	3ТГ11Z21
3ТГ11У033	РЗ.ТГ11.3012. 011.01.00.023 РЗ.00130.1.0.11 лист 133	ПОДВЕСКА ПРУЖИННАЯ	325	11.22	+21.800	58.280	3ТГ11Z21
3ТГ11У034	РЗ.ТГ11.3071. 011.01.00.002 РЗ.00130.1.0.11 лист 169	ПРОХОДКА НЕПОДВИЖНАЯ	325	-	+28.100	19.520	3ТГ11Z21
3ТГ12У034	РЗ.ТГ11.3071. 011.01.00.015 РЗ.00130.1.0.11 лист 184	ПРОХОДКА ПОДВИЖНАЯ	325	-	+19.710	20.780	3ТГ12Z22
3ТГ12У035	РЗ.ТГ11.3012. 011.01.00.025 РЗ.00130.1.0.11 лист 135	ПОДВЕСКА	325	20.96	+21.550	11.180	3ТГ12Z22
3ТГ12У036	РЗ.ТГ11.3012. 011.01.00.010 РЗ.00130.1.0.11 лист 120	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	325	18.76	+26.250	18.980	3ТГ12Z22
3ТГ12У037	РЗ.ТГ11.3071. 011.01.00.003 РЗ.00130.1.0.11 лист 170	ПРОХОДКА НЕПОДВИЖНАЯ	325	-	+27.850	23.320	3ТГ12Z22
3ТГ12У038	РЗ.ТГ11.3012. 011.01.00.011 РЗ.00130.1.0.11 лист 121	ПОДВЕСКА	325	13.64	+27.885	37.410	3ТГ12Z22

Ведомость опор (продолжение)

Обоз- начение	Код документа (Инв. №)	Наименование	Диаметр трубы, мм	Нагрузка на опору, кН	Отметка трубопро- вода, м	Масса, кг	Примечание № участка
3ТГ12У039	РЗ.ТГ11.3012. 011.01.00.026 РЗ.00130.1.0.11 лист 136	ПОДВЕСКА	325	10.67	+27.924	15.440	3ТГ12Z22
3ТГ12У040	РЗ.ТГ11.3012. 011.01.00.013 РЗ.00130.1.0.11 лист 123	ПОДВЕСКА	325	16.74	+28.033	37.410	3ТГ12Z22
3ТГ12У041	РЗ.ТГ11.3012. 011.01.00.014 РЗ.00130.1.0.11 лист 124	ПОДВЕСКА	325	12.90	+28.102	41.040	3ТГ12Z22
3ТГ12У042	РЗ.ТГ11.3071. 011.01.00.002 РЗ.00130.1.0.11 лист 169	ПРОХОДКА НЕПОДВИЖНАЯ	325	-	+28.100	19.520	3ТГ12Z22
3ТГ13У025	РЗ.ТГ11.3012. 011.01.00.019 РЗ.00130.1.0.11 лист 129	ПОДВЕСКА	325	17.55	+15.500	-	3ТГ13Z17
3ТГ13У026	РЗ.ТГ11.3071. 011.01.00.001 РЗ.00130.1.0.11 лист 168	ПРОХОДКА НЕПОДВИЖНАЯ	325	-	+19.710	23.320	3ТГ13Z17
3ТГ13У027	РЗ.ТГ11.3012. 011.01.00.027 РЗ.00130.1.0.11 лист 137	ПОДВЕСКА ПРУЖИННАЯ	325	14.12	+25.250	114.690	3ТГ13Z17
3ТГ13У028	РЗ.ТГ11.3071. 011.01.00.002 РЗ.00130.1.0.11 лист 169	ПРОХОДКА НЕПОДВИЖНАЯ	325	-	+28.100	19.520	3ТГ13Z17
3ТГ20У016	РЗ.ТГ11.3012. 011.01.00.028 РЗ.00130.1.0.11 лист 138	ПОДВЕСКА ПРУЖИННАЯ	159	5.07	+17.100	46.020	3ТГ20Z18
3ТГ20У017	РЗ.ТГ11.3012. 011.01.00.028 РЗ.00130.1.0.11 лист 138	ПОДВЕСКА ПРУЖИННАЯ	159	5.02	+17.100	46.020	3ТГ20Z17
3ТГ20У021	РЗ.ТГ11.3071. 011.01.00.004 РЗ.00130.1.0.11 лист 171	ПРОХОДКА НЕПОДВИЖНАЯ	108	-	+19.710	20.480	3ТГ20Z13
3ТГ20У022	РЗ.ТГ11.3012. 011.01.00.029 РЗ.00130.1.0.11 лист 139	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	108	0.73	+20.050	11.490	3ТГ20Z13
3ТГ20У023	РЗ.ТГ11.3012. 011.01.00.030 РЗ.00130.1.0.11 лист 140	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	108	1.14	+20.050	17.780	3ТГ20Z13
3ТГ20У024	РЗ.ТГ11.3012. 011.01.00.029 РЗ.00130.1.0.11 лист 139	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	108	1.30	+20.050	11.490	3ТГ20Z13
3ТГ20У025	РЗ.ТГ11.3071. 011.01.00.005 РЗ.00130.1.0.11 лист 172	ПРОХОДКА НЕПОДВИЖНАЯ	108	-	+21.540	4.500	3ТГ20Z13

1. Нагрузка указана на чертеже опоры.

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛАР

Инв. № подл. РЗ.00130.1.0.11
Лист 14

Ростовская АЭС Блок 3

Ректорское отделение
Гарантичная часть

Трубопроводы расхолаживания бассейна выдержки

Стадия Лист Листов
Д 1 3

Ведомость опор (начало)

ОАО "НИАЭГ"
2013

1	-	Зам.	67.13	-	-
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Инж. 1к	Матвеев	Матвеев	Матвеев	Матвеев	Матвеев
Пров. вед. инж.	Веребцов	Веребцов	Веребцов	Веребцов	Веребцов
Пров. нач. гр.	Жук	Жук	Жук	Жук	Жук
Н.контр.	Краснощев	Краснощев	Краснощев	Краснощев	Краснощев

Допечат №2