Спецификация деталей (начало)

Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	Масса, кг ед.	Масса, кг общ.	Примечание
1	л.39.1	Труба Г273х22 L=490	1	12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001	71.3	71.3	Нов.
2	885-225-Э	Задвижка Ду225, 9,8 МПа	2	Сборный	970.0	1940.0	
3	л.39.2	Отвод гнутый 90°-273х22 920х800х3871-R1370	1	12Х1МФ ТУ 14-3-460-75	562.9	562.9	
4	л.39.3	Отвод гнутый 90°-273х22 400х520х3071-R1370	1	12Х1МФ ТУ 14-3-460-75	446.6	446.6	
5	л.39.4	Отвод гнутый 90°-273х22 550х310х3011-R1370	1	12Х1МФ ТУ 14-3-460-75	437.9	437.9	
6	по настоящему чертежу	Труба Г273х22 L=4642	1	12Х1МФ ТУ 14-3-460-75	675.0	675.0	
7	л.39.5	Труба Г273х22 L=5018	1	12Х1МФ ТУ 14-3-460-75	729.7	729.7	
8	06 ОСТ 108.839.09-82	Блок с соплом 225	1	Сборный	185.5	185.5	
9	л.39.6	Отвод гнутый 90°-273х22 500х310х2961-R1370	1	12Х1МФ ТУ 14-3-460-75	430.6	430.6	
10	26 ОСТ 108.321.24-82	Отвод гнутый 15°-273х22 2004х2098х4461-R1370	1	12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001	648.7	648.7	Нов.
11	30 ОСТ 108.321.24-82	Отвод гнутый 90°-273х22 630х830х3611-R1370	1	12Х1МФ ТУ 14-3-460-75	525.1	525.1	
12	по настоящему чертежу	Труба Г273х22 L=2375	1	12Х1МФ ТУ 14-3-460-75	345.4	345.4	
13	30 ОСТ 108.321.24-82	Отвод гнутый 90°-273х22 850х630х3631-R1370	1	12Х1МФ ТУ 14-3-460-75	528.0	528.0	
14	по настоящему чертежу	Труба Г273х22 L=4195	1	12Х1МФ ТУ 14-3-460-75	610.0	610.0	
15	по настоящему чертежу	Труба Г273х22 L=3035	1	12Х1МФ ТУ 14-3-460-75	441.3	441.3	
16	л.39.7	Отвод гнутый 90°-273х22 800х135х3086-R1370	1	12Х1МФ ТУ 14-3-460-75	448.8	448.8	
17	л.39.8	Труба Г273х22 L=530	1	12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001	77.1	77.1	Нов.
18	по настоящему чертежу	Труба Г273х22 L=200	1	12Х1МФ ТУ 14-3-460-75	29.1	29.1	
19	04 ОСТ 108.104.20-82	Тройник переходный 225х125	2	15Х1М1Ф ТУ 14-3-460-75	134.0	268.0	
20	по настоящему чертежу	Труба Г273х22 L=500	1	12Х1МФ ТУ 14-3-460-75	72.7	72.7	

Спецификация деталей (продолжение)

Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	Масса, кг ед.	Масса, кг общ.	Примечание
21	л.39.9	Труба Г273х22 L=550	1	12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001	80,0	80,0	Нов.
22	по настоящему чертежу	Труба Г273х22 L=390	1	12Х1МФ ТУ 14-3-460-75	56,7	56,7	
23	04 ОСТ 108.104.18-82	Тройник равнопроходный 225	1	12Х1МФ ТУ 14-3-460-75	243.0	243.0	
24	по настоящему чертежу	Труба Г273х22 L=1480	1	12Х1МФ ТУ 14-3-460-75	215.2	215.2	
25	по настоящему чертежу	Труба Г273х22 L=650	1	12Х1МФ ТУ 14-3-460-75	94,5	94.5	
26	08 ОСТ 108.318.25-82	Переход 225х125	2	12Х1МФ ТУ 14-3-460-75	85.0	85.0	
27	по настоящему чертежу	Труба Г159х13 L=200	2	12Х1МФ ТУ 14-3-460-75	10.0	20.0	
28	15 ОСТ 108.321.24-82	Отвод гнутый 90°-159х13 750х1850х3620-R650	1	12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001	180,9	180,9	Нов.
29	13 ОСТ 108.321.24-82	Отвод гнутый 45°-159х13 986х1018х2514-R650	2	12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001	125,6	251,2	Нов.
30	15 ОСТ 108.321.24-82	Отвод гнутый 90°-159х13 750х550х2320-R650	2	12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001	116,0	232,,0	Нов.
31	15 ОСТ 108.321.24-82	Отвод гнутый 90°-159х13 460х825х2305-R650	2	12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001	115,2	230,4	Нов.
32	л.39.10	Отвод гнутый 45°-159х13 1131х141х1782-R650	2	12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001	89,1	178,2	Нов.
33	БК-590981-10	Фланец 125	2	15Х1М1Ф ТУ 14-3-460-75	63,4	126,8	
34	БК-590982-10	Фланец 125	2	15Х1М1Ф ТУ 14-3-460-75	63,4	126,8	
35	ГОСТ 9066-75	Шпилька Б-М36х310.66	24	20Х1М1Ф Тр ГОСТ 20072-74	2,3	55,2	
36	ГОСТ 9064-75	Гайка М36.6	48	20Х1М1Ф Тр ГОСТ 20072-74	0,45	21,6	
37	ГОСТ 9065-75	Шайба 36	48	12ХМ ТУ 14-1-642-73	0,11	5,3	
38	БК-590983-14	Прокладка 125	2	12Х13 ГОСТ 7350-77	0,22	0,44	
39	л.39,11	Отвод гнутый 45°-159х13 141х306х957-R650	2	ТУ 14-3Р-55-2001	47,8	95,6	Нов.
40	08 ОСТ 108.321.25-82	Отвод крутоизогнутыйтый 90°-159х13-380х300х1230-R350	2	12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001	61,5	123,0	Нов.
41	л.39.12	Отвод крутоизогнутыйтый 90°-159х13-300х445х1295-R350	2	12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001	64,7	129,4	Нов.
42	15 ОСТ 108.321.24-82	Отвод гнутый 90°-159х13 1080х1850х3950-R650	1	12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001	197,4	197,4	Нов.
43	02 ОСТ 108.318.25-82	Переход 125х100	2	12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001	13,8	27,6	Нов.
44	01 ОСТ 108.318.25-82	Переход 100х65	2	12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001	15,4	30,8	Нов.
45	02 ОСТ 108.321.24-82	Отвод гнутый 30°-76х7 468х272х897-R300	1	12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001	10,9	10,9	Нов.
46	05 ОСТ 108.321.24-82	Отвод гнутый 90°-76х7 150х650х1271-R300	1	12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001	15,5	15,5	Нов.
47	КЗР 105.65.00 Э	Клапан регулирующий Ду65, Ру9,8 МПа	1	Сборный	83,0	83,0	Нов.
48	по настоящему чертежу	Труба Г76х7 L=400	1	12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001	4,9	4,9	Нов.
49	1057-65-ЭН	Клапан запорный Ду65, Ру9,8 МПа	1	Сборный	74,0	74,0	Нов.
50	05 ОСТ 108.321.24-82	Отвод гнутый 90°-76х7 200х350х1021-R300	1	12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001	12,4	12,4	Нов.

Спецификация деталей (окончание)

Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	Масса, кг ед.	Масса, кг общ.	Примечание
51	05 ОСТ 108.321.24-82	Отвод гнутый 90°-76х7 350х487х1308-R300	1	12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001	15,9	15,9	Нов.
52	04 СТО ЦКТИ 530.02-2009	Бобышка М33х2,0	1	12Х1МФ ГОСТ 20072-74	1,32	1,32	Нов.
53	03 СТО ЦКТИ 724.01-2009	Пробка М33х2,0	1	35 ГОСТ 1051-73	0,56	0,56	Нов.
54	ОСТ 108.104. 43-79	Штуцер	1	12Х1МФ ГОСТ 20072-74	2,0	2,0	Нов.
55	03 СТО ЦКТИ 318.04-2009	Переход 20х10	1	12Х1МФ ГОСТ 20072-74	0,36	0,36	Нов.
56	СТО ЦКТИ 837.01-2009	Репер (комплект)	28	Сборный	0,09	2,52	Нов.(16 шт.)
57	БК-591290	Указатель температурных перемещений	3	Сборный	12,0	36,0	Нов.
58	ГОСТ 2590-2006	Круг В-10 м	5	20 ГОСТ 1050-88	0,616	3,08	Нов. см. п. 8
59	Без чертежа	Труба Г273х22 м	4.2	12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001	145.42	610.8	Нов.
60	Без чертежа	Труба Г159х13 м	4.2	12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001	49.98	210.0	Нов.
61	Без чертежа	Труба Г76х7 м	2.0	12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001	12.18	24.4	Нов.
	ГОСТ 9467-75	Наплавленный металл		Э09Х1МФ		85	

ИТОГО: 13473,4 кг

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	1350.12.38А-30UHJ-1600-TD		
						Объекты III очереди строительства ЗАО СГК (ТЭЦ)		
1	–	Зам						
						Трубопроводы машзала БВД в осях 16-28 в рядах А-В и внутристанционные трубопроводы.	Стадия: Р	Лист: 38.1
Н. контр.		Михеев						
ГИП		Гладиков						
Нач. отдела		Волков				Паропровод турбины ст. №8		
Проверил		Шкитилева				Монтажный чертеж (окончание)	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ НИЖНИЙ НОВГОРОД	
Разработал		Киселева						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 83547

Файл

Формат А4х3