

КИП и А.
ЖУРНАЛ КОНТРОЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ

- 1 Журнал контрольных кабелей АСУ ТП выполнен на основании схем кабельных соединений (см.компл. 1350.12.38.А-30UER-1211-AS л.л.7...9).
- 2 Перед нарезкой кабелей их длины уточняются по месту с учетом фактического размещения приборов и оборудования
- 3 Кабели напряжением 24В, 36В прокладываются отдельно от кабелей напряжением 220В в отдельной трубе, на отдельных полках или отдельным пучком.
- 4 Схемы кабельных трасс см. рабочую документацию
- 5 Металлорукав для прокладки кабелей по месту см. рабочую документацию
- 6 Выполнить заземление металлорукавов и защитных труб заземляющими проводниками. Заземляющие проводники присоединить к существующему контуру защитного заземления или любой металлической конструкции, соединенной с существующим контуром защитного заземления данного помещения
- 7 Длины кабелей проставлены на основании данных, полученных от начальника ЦТАИ ТЭЦ Сарова Авдошина А.В.

ИНВ. № ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ. №
83376	14.05.13	

						1350.12.38.А-30UER-1212-AS
						Объекты III очереди строительства ЗАО «СГК» (ТЭЦ)
Изм.	Котуч	Лист	Недок	Подп.	Дата	
Н.контр.	Михеев					Наружный газопровод среднего давления от ГРП-1 до БСД
ГИП	Гладилов				13.05.13	
Нач.отд.	Фомин				13.05.13	КИП и А. Журнал контрольных кабелей
Проверил	Швабинская				13.05.13	
Разработал	Куревина				13.05.13	
Файл						Формат А3



ИНВ. № ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ. №
83376	14.05.13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Номер кабеля	Наименование монтажной единицы	Марка кабеля монт. Тип кабеля: U кВ жильность*сечение, мм2	Марка оборудова- ния Наим. помещения Наим. оборудова- ния	Координаты			Марка оборудова- ния Наим. помещения Наим. оборудова- ния	Координаты			Длина м	ТРАССИРОВКА трасса / полка	Примечание
				X	Y	Z		X	Y	Z			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.0356	Затвор на трубо- проводе подвода газа в БСД Поз.30EKG63AA002	30EKG63AA002 2500 ВВГнг(А)-LS; 0,66 5x2.5(1p)	30EKG63AA002 Соединительная коробка привода	(p) 18°-2°	(o) 7-8	Отм. 144,2	Ящик питания и управления	(p) Г-Д	(o) 7-8	Отм. 5,5	20		220 В
8.0357	Затвор на трубо- проводе подвода газа в БСД Поз.30EKG63AA002	30EKG63AA002 2501 КВВГнг(А)-LS; 0,66 4x1.5(1p)	30EKG63AA002 Соединительная коробка привода	(p) 18°-2°	(o) 7-8	Отм. 144,2	Ящик питания и управления	(p) Г-Д	(o) 7-8	Отм. 5,5	20		220 В
8.0358	Затвор на трубо- проводе подвода газа в БСД Поз.30EKG63AA002	30EKG63AA002 2502 КВВГнг(А)-LS; 0,66 10x1.5(3p)	Местный шкаф	(o) Б-В	(p) 5-6	Отм. 5,5	Ящик питания и управления	(p) Г-Д	(o) 7-8	Отм. 5,5	50		220 В
8.0359													

Изм.	Копуч	Лист	Недок	Подп.	Дата

Файл

1350.12.38.A-30UER-1212-AS

Формат А3

СВОДНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Марка кабеля	Число жил и сечение мм ²	Напряжение кВ	Длина кабеля, м	Примечание
ВВГнг(А)-LS	5х2,5	0,66	20	
КВВГнг(А)-LS	4х1,5	0,66	20	
КВВГнг(А)-LS	10х1,5	0,66	50	

ИНВ. № ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ. №
83376	<i>14.05.13</i>	