


УТВЕРЖДАЮ

**Заместитель главного инженера,
начальник департамента
капитального строительства и
жизнеобеспечения**


И.В. Никишин
«17» 11 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 508-КС-087

1. Наименование закупки: Поставка сильфонной арматуры

2. Технические требования к поставке

Сильфонная арматура (далее – арматура), должна быть поставлена комплектной, испытанной на соответствие требованиям технических условий и обеспечивающей расконсервацию без разборки.

Номенклатура, требуемые количественные и качественные характеристики в соответствии с «Техническими требованиями к арматуре» (Приложение 1). При этом по каждой позиции Приложения 1 может быть предложен эквивалент, отвечающий требованиям настоящего документа.

Климатическое исполнение арматуры – УХЛ по ГОСТ 15150-69.

Категория размещения – 4 по ГОСТ 15150-69.

Вид приемки – ОТК изготовителя.

Условия поставки: в общую сумму договора должны входить НДС, расходы на доставку на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, погрузочно-разгрузочные работы, расходы на оформление документации, уплату таможенных пошлин (при необходимости), налоги и другие обязательные платежи. Поставка иностранной арматуры осуществляется на условиях DDP Подольск (Инкотермс 2010).

3. Требования к упаковке и маркировке

Арматура поставляется в упаковке, соответствующей техническим условиям (упаковка должна обеспечивать полную сохранность арматуры на весь срок транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения).

Арматура должна иметь идентификационную надпись, содержащую: наименование изготовителя, обозначение изделия, условный диаметр, условное давление, температуру, марку материала, дату изготовления, заводской номер.

4. Требования к гарантийному сроку и условиям гарантийного обслуживания

Гарантийный срок и условия гарантийного обслуживания в соответствии с техническими условиями.

5. Требования к объему технической документации

Вся поставляемая арматура должна иметь технические паспорта, свидетельства об изготовлении, технические условия, подтверждение в форме декларации соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования».

6. Место поставки.

142103, г. Подольск, Московская обл., ул. Орджоникидзе, д. 21.

7. Срок поставки.

Поставка арматуры должна быть произведена в течение 6 месяцев с момента заключения договора.

8. Прочие условия


8.1 Поставляемая арматура должна быть новой, не допускается поставка выставочных образцов, а также изделий, собранных из восстановленных узлов.

8.2 Арматура, поставляемая в соответствии с ГОСТ 9789-75, должна быть укомплектована ответными фланцами, шпильками, гайками и прокладками по линии приема и сброса давления.

8.3 Арматура с электроприводом должна быть укомплектована электроприводами в общепромышленном исполнении.

Приложение 1: «Технические требования к арматуре».

Начальник отдела 5.08



Д.Ю. Мигалин

Начальник отдела 5.11



В.С. Попадчук

Начальник бюро



М.И. Грибанов

Проверил



Н.Н. Белова

Исполнитель



А.А Ковальков

Приложение 1

Технические требования к арматуре

№ п/п	Наименование	Проклад условный DN	Давление, МПа	Температура среды, °С	Среда рабочая	Материал корпуса	Способ управления	Класс герметичности	Под приварку					
									Способ присоединения	Количество				
1	Клапан сифонный запорный, НГ26524-010МАЭ-19 ТУ26-07-1407-2008	10	11	300	вода	08X18H10T			8					
2	Клапан сифонный запорный, НГ26524-020АЭ-03 ТУ26-07-1407-2008	20	11	300	Вода	08X18H10T-ВД			10					
3	Клапан сифонный запорный, НГ26524-025МАЭ-19 ТУ26-07-1407-2008	25	11	300	Вода	08X18H10T-ВД			3					
4	Клапан сифонный запорный, НГ26524-050МАЭ-11 ТУ26-07-1407-2008	50	11	300	Вода	08X18H10T-ВД			1					
5	Клапан сифонный ИУСЮ.491246.001, DN10 ТУ26-07-1573-91	10	4	200	Газ	12X18H10T			44					

6	Клапан сифонный ИУСЮ.491246.001, DN15 ТУ26-07-1573-91	15	4	200	Газ	12X18H10T	Ручкяткой	А (ГОСТ 9544-2005)	3	Под приварку
7	Клапан сифонный КПЛВ.491146.020, DN20, ТУ26-07-1573-91	20	4	До 200	Газ				7	
8	Клапан сифонный КПЛВ.491146.025, Ду25 ТУ26-07-1573-91	25	4	До 200	Газ				3	
9	Клапан сифонный КПЛВ.491146.040, Ду40 ТУ26-07-1573-91	40	4	200	Газ				7	