



АТОМКОМПЛЕКТ

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Открытое акционерное общество
«АТОМКОМПЛЕКТ»
119180 Российская Федерация, Москва
ул. Большая Полянка, д. 25, стр. 1
Тел. (499) 949-4740 Факс (499) 949-4736
E-mail: info@atomkomplekt.org
ИНН 7706738770 КПП 770601001
ОКПО 66859391 ОГРН 1107746480490

22.08.2014 № 304/5063

Участникам открытого одноэтапного конкурса в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку задвижек НД для сооружения энергоблоков № 1 и №2 Белорусской АЭС

О разъяснении положений конкурсной документации
zakupki.gov.ru 31401395834
zakupki.rosatom.ru № 140801/1065/160
www.a-k-d.ru № C020732

Уважаемые господа!

В соответствии с пунктом 14.5.1. Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Госкорпорации «Росатом» ОАО «Атомкомплект», являющееся организатором открытого одноэтапного конкурса в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку задвижек НД для сооружения энергоблоков № 1 и №2 Белорусской АЭС, в ответ на запрос участника конкурса, по информации, полученной от заказчика, сообщает следующее:

Вопрос:

Настоящим письмом просим Вас сообщить необходимый тип и мощность электропривода для задвижек Ду 250 с маркировкой 10ФАК10АА801, 10ФАК10АА802, 10ФАК40АА801, 10ФАК40АА802, 20ФАК10АА801, 20ФАК10АА802, 20ФАК40АА801, 20ФАК40АА802 по лоту 140801/1065/160 «Право заключения договора на поставку задвижек НД для сооружения энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС».

Ответ:

Для задвижек с кодами KKS 10(20)ФАК10(40)АА801 и 10(20)ФАК10(40)АА802 требуется электропривод мощностью не более 2,2 кВт, обеспечивающий время открытия/закрытия не более 44 с. Тип электропривода должен определяться проектировщиком арматуры (заводом-изготовителем).

Просим учесть данную информацию при подготовке и подаче заявок на участие в конкурсе.

И.о. генерального директора

С.И. Ефимушкин

Исполнитель: Астахова М.С.
Телефон: (499) 949-47-40 (доб.32-23)
E-Mail: info@atomkomplekt.org