

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод - изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма / | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса измерения | Примечания |
|---------|--|---|--------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|-----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 (АВР) | Щит автоматического переключения на резерв, Un=220В, In=10А (один ввод рабочий) ; с шинками N и PE | ЩРН-12 ;IP54 | | | | 1 | шт | |
| 2 (Б) | Бокс навесной для установки 4-х модулей, в нем установлено: выключатель - разъединитель Un=220В; In=40А; ВМ63Р-140 УХЛ3-1шт с шинками N и PE; IP54 | Покупное изделие | | | | 1 | шт | |
| 3 | Кабель силовой, медный в ПВХ изоляции в ПВХ оболочке, сечением 3 x 1,5мм ² | ВВГнг-660 | | | | 12 | м | |
| 4 | Кабель силовой, медный в ПВХ изоляции в ПВХ оболочке, сечением 2 x 10мм ² | ВВГнг-660 | | | | 2 | м | |
| 5 | Провод медный в ПВХ изоляции, сечением 1 x 10мм ² | ПВ2 | | | | 3 | м | |
| 6 | Труба стальная водогазопроводная, Ду=20x2,3 | ГОСТ 3262-75* | | | | 2,0 | м | |
| | Демонтаж | | | | | | | |
| | Автоматический выключатель Un=220В | АЕ2044 | | | | 2 | шт | |
| | Монтаж | | | | | | | |
| | Автоматический выключатель Un=220В | АЕ2044 | | | | 1 | шт | |

СОГЛАСОВАНО:

ИНВ. N ПОДП. ПОДПИСЬ И ДАТА

| | | | | | | | | | |
|------------|-----|-----------|------|---------|------|--|--------------------------|------|--------|
| | | | | | | Ю.4893.000 - ЭМ | | | |
| | | | | | | ФГУП "ГНЦ РФ-ФЭИ" Здание 235 (Подстанция) | | | |
| Изм | Кол | Лист | №док | Подпись | Дата | Реконструкция автоматической пожарной сигнализации | Стадия | Лист | Листов |
| Разработал | | Якухина | | | | | Р | 1 | 1 |
| Н.контроль | | Зинченко | | | | Заказная спецификация | ФГУП "ГНЦ РФ-ФЭИ" ОКС ПБ | | |
| Нач.ПБ | | Косенкова | | | | | | | |
| Утв.ГИП | | Масякин | | | | | | | |