Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Отопление. От УТ1 до ТК2 (надземная)							
1	Трубы ст. электросварные dн89х3,5	ГОСТ 10704-91			пм	355,0		
2	Трубы ст. электросварные dн76х3,5	ГОСТ 10704-91			пм	180,0		
3	Трубы ст. водогазопроводные dy15х2,8	ГОСТ 3262-75			пм	30,0		
4	Опора неподвижная ТС-670.00.00-06 d89	5.903-13 в.7-95			шт	8		
5	Опора неподвижная ТС-670.00.00-03 d76	5.903-13 в.7-95			шт	4		
6	Опора скользящая Т13.07 d89	4.903-10 в.5			шт	136		
7	Опора скользящая Т13.04 d76	4.903-10 в.5			шт	82		
8	Вентиль запорный фланцевый Ру=6,4 МПа Ду25/dy15	15с52нж			шт	8/8		
9	Антикоррозийное покрытие краской БТ-177	ГОСТ 5631-79						
	за 2 раза по грунтовке ГФ-021	ГОСТ 25129-82			м²	135,0		
	Скорлупы из ППУ (прямые участки и отводы)							
10	толщ. 50мм dн89х3,5	ТУ 5768-001-70382388			пм	355,0		
10	толщ. 50мм dн76х3,5	ТУ 5768-001-70382388			пм	180,0		
11	Кожух их оцинкованной стали dн189	ТУ 5768-001-70382388			пм	355,0		
11	(прямые участки и отводы) dн176	ТУ 5768-001-70382388			пм	180,0		
	Горячее водоснабжение. От УТ1 до ТК2 (надземная)							
1	Трубы ст. водогазопроводные оцинков.							
	dуц65х4.0	ГОСТ 3262-75			пм	170,0		
2	dуц50х3.5	ГОСТ 3262-75			пм	83,0		
3	dуц40х3.5	ГОСТ 3262-75			пм	170,0		
4	dуц32х3.5	ГОСТ 3262-75			пм	83,0		

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл. 425954

ГИП	Правский			011808.0104151.00000.411 ТС.СО		425954
Н.контр.	Баранова			ОАО "НИАЭП" г. Нижний Новгород		
Пров. инж. 1 кат.	Чернова			Капитальный ремонт наружных теплотрасс базы отдыха "Лесной уют" Нижегородская обл., Городецкий район	Стадия: р; Лист: 1; Листов: 8	
Инж. 3 кат.	Евсеева			Спецификация материалов и оборудования	ОАО "НИАЭП" 2011	

Формат А3