Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Отопление. От УТ3 до насосных (надземная)							
1	Трубы ст. электросварные dн38х2,5	ГОСТ 10704-91			пм	70,0		
2	Опора неподвижная Т670.00.00 dн38	5.903-13 в.7-95			шт.	2		
3	Опора скользящая Т13.01.00.000СБ dн38	4.903-10 в.5			шт.	34		
4	Гильзы dн133	ГОСТ 10704-91			шт.	6		
5	Вентиль запорный фланцевый							
	Ру=6,3 МПа ,Т до 425 C^0 Ду32	15с52нж			шт.	2		
6	Вентиль запорный фланцевый Ру=6,3 МПа Ду25	15с52нж			шт	2		(спускники)
7	Антикоррозийное покрытие краской БТ-177	ГОСТ 5631-79						
	за 2 раза по грунтовке ГФ-021	ГОСТ 25129-82			$м^2$	8,5		
	Скорлупы из ППУ (прямые участки и отводы)							
8	толщ. 50мм dн38х2,5				пм	70,0		
	Кожух из оцинкованной стали							
9	(прямые участки и отводы) dн138				пм	70,0		
10	Уплотнение ввода в гильзе - материал							
	влаго-газонепроницаемый герметизирующий	"Абрис С-Ш"			м	9,0		
	Отопление. От ТК2 до спального корпуса (в канале)							
1	Трубы ст. электросварные dн76х3,0	ГОСТ 10704-91			пм	75,0		
2	Опора неподвижная тип II dн76	аналог. Т4.01 4.903-10 в.4			шт	2		
3	Опора скользящая Т13.04 d76	4.903-10 в.5			шт	20		
4	Задвижка клиновая фланцевая							
	Ру=4,0 МПа, Т до 425 °С Ду80	30с15нж(ЗКЛ-2-40)			шт	2		

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл. 425954

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	011808.0104151.00000.411 ТС. СО 425954	Лист 4