



АТОМКОМПЛЕКТ

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Участникам запроса предложений

Акционерное общество «АТОМКОМПЛЕКТ»
119180 Российская Федерация, Москва
ул. Большая Полянка, д. 25, стр. 1
Тел.(499) 949-4740 Факс (499) 949-4736
E-mail: info@atomkomplekt.org
ИНН 7706738770 КПП 770601001
ОКПО 66859391 ОГРН 1107746480490

85.11.2015 № 804/6136

О разъяснении положений документации по
запросу предложений
(www.zakupki.gov.ru № 31502861677
zakupki.rosatom.ru № 151016/1065/308,
www.a-k-d.ru, закупка № R028145)

Уважаемые господа!

В соответствии с пунктом 14.5.1. Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Госкорпорации «Росатом» (далее - ЕОСЗ) АО «Атомкомплект», являющееся организатором открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на изготовление и поставку блочного трансформатора для энергоблока № 1 Калининской АЭС, по информации, полученной от Заказчика, в ответ на запросы участников запроса предложений сообщает следующее.

Вопрос 1:

В соответствии с техническими требованиями «Т-1-330 02012015 от 26.01.2015», Раздел 5 «Требования по надежности» п.п. 5.3: срок службы уплотнительной резины составляет не менее 30 лет по ГОСТ Р 52719-2007, п.6.7.

Согласно ГОСТ Р 52719-2007 «Трансформаторы силовые. Общие технические условия» п. 6.7 «Требования по надежности»: срок службы уплотнительных материалов не регламентирован.

Просим разъяснить данное несоответствие, либо исключить данное требование из конкурсной документации.

Ответ 1:

В пункте 5.3 Раздела 5 «Требования по надежности» Тома 2 «Технические требования № 00.-ТТ.0010.45» документации по запросу предложений указан срок службы уплотнительной резины не менее 30 лет.

В конструкции трансформатора должны быть учтены прогрессивные технические решения, одним из которых является применение маслостойкой резины со сроком службы не менее 30 лет. Аналогичные требования предъявляются российскими компаниями, осуществляющими генерирование и передачу электрической энергии, например, АО «ФСК ЕЭС» (п. 5.3 Раздела 6 «Технические требования к силовым трансформаторам и автотрансформаторам класса напряжения 330 кВ» СТО 56947007-29.180.091-2011 «Типовые технические

требования к трансформаторам, автотрансформаторам (распределительным, силовым) классов напряжения 110 – 750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» изм. От 15.01.2015»

Ознакомиться с СТО 56947007-29.180.091-2011 можно по адресу: http://www.fsk-ees.ru/about/management_and_control/test/STO_56947007-29.180.091-2011.pdf.

Вопрос 2:

В ТЗ на поставку «Т-1-330 02012015 от 20.01.2015», в соответствии с разделом 12 «Требования по безопасности» оборудованию присвоен класс безопасности в соответствии с ОПБ 88/97

(ПНАЭ Г-01-11-97) - 4.

В соответствии с техническими требованиями Т-1-330 02012015 от 26.01.2015», Раздел 11 «Требования к качеству», п.п. 11.1 и 11.2 необходимо соблюдение обеспечения качества при изготовлении оборудования в соответствии с 3 категорией, что подразумевает приемку заявленного оборудования Уполномоченной организацией на заводе изготовителя.

Просим разъяснить необходимость приемки специалистами Уполномоченной организации на территории завода производителя совместно с представителями ОАО «Концерн Росэнергоатом» и Заказчика.

Ответ 2

В соответствии с Разделом 5. «Требования к правилам приемки» «Технического задания на поставку трансформатора блочного» Тома 2 документации по запросу предложений установлены следующие требования:

1. Оценка соответствия в форме приемки и испытаний оборудования в общепромышленном исполнении, включенного в Перечень оборудования общепромышленного исполнения, подлежащего оценке соответствия в форме приемки и испытаний и предназначенного для использования в элементах АЭС, отнесенных к 4 классу безопасности, утв. Первым заместителем Генерального директора Асмоловым В.Г. осуществляет Уполномоченная организация (ФГУП «ВО «Безопасность» или АО «ВПО «ЗАЭС»). Назначение и выдача поручений Уполномоченной организации согласно пунктов 6.3, 6.4 РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013.

2. Разработка планов качества в соответствии с НП-071-06 и проведение работ по оценке соответствия в виде приемки и испытаний в соответствии РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013.

3. Проведения приёмо-сдаточных испытаний на площадке изготовителя в присутствии Заказчика в соответствии с РД ЭО 1.1.2.05.0930-2013 «Положение по управлению несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для АЭС».

Соответствующие изменения внесены извещением о внесении изменений от 23.11.2015 № 304/6041.

Первый заместитель
генерального директора



С.И. Ефимушкин

Исполнитель: О.И. Кудряшова
Телефон: (499) 949-47-40 (доб.31-35)
E-Mail: OIKudryashova@atomkomplekt.org