


		Позиция	Наименование и техническая характеристика				Тип, марка Обозначение документа и номер опрос- ного листа.	Код обо- рудования, изделия, материала	Завод- изготовитель	Еди- ница изме- рен.	Кол.	Масса ед. кг.	Приме- чание	
		1	2				3	4	5	6	7	8	9	
		1. Оборудование												
Взам. инв. №	Подп. и	1.	Электронный корректор объема газа				ЕК-270		ООО «Эльстрер Газэлектроника»»	шт.	1			
		2.	Измерительный преобразователь давления, JUMO dTRANS p02, диапазон измерения 0...4бар.				404385-0-491-405-504-20-06		Ф.«JUMO»	шт.	1		РЕ	
		3.	Измерительный преобразователь перепада давления JUMO dTRANS p02 DELTA, диапазон измерения -1...+1бар.				404382-0-454-405-511-20-113-601-1-2		Ф.«JUMO»	шт.	3		РЕ1, РЕ2, РЕ3	
		4.	Термометр сопротивления, монтажная длина 160мм,				902002/10-402-1011-1-9-160-104		Ф.«JUMO»	шт.	1		ТЕ	
		5.	Блок питания для преобразователей давления, =24В 2-х канальный, 24V				4CN.-54/51		Ф.«JUMO»	шт.	1			
		6.	Модем				USR Sportser			шт.	1			
								2803/ЭИ-КОТ-ИОС-АГСВ1.СО						
		Инв. № подл.									Спецификация оборудования			Стадия
									Р	1				2
Гип				Галустян				 <b>Электростандарт</b> официальный дистрибьютор АББ-Москва						
Разраб,				Лигай										
Проверил				Папков										

[illegible]